



Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, 16.04.2018r.

**Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania –**  
**„Remont pompy na pompowni głównej” nr INW-P-Z/0028/2018**

***Odpowiedzi na pytania z dn. 13.04.2018r.***

**Pytanie nr 1.**

„Proszę o wskazanie pełnego oznaczenia typu pompy, np: 3300.181 lub 3300.280”

**Odpowiedź nr 1.**

Numer pompy to 3300.181

**Pytanie nr 2.**

„Proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonany pierścień ścierny w pokrywie ssawnej: NBR czy brąz.”

**Odpowiedź nr 2.**

Materiał na nieruchomy pierścień ścierny w pokrywie ssawnej to: mosiądz - DIN 1705 Gz – Rg5 (ISO 1338 - Cu Sn5 Pb5 Zn5)

**Pytanie nr 3.**

„Proszę o wskazanie na rysunku dyfuzora, o którym mowa w Państwa specyfikacji technicznej. Gdyż zgodnie z informacją od producenta maszyny dyfuzor jako część zamienna nie istnieje w przedmiotowej pompie (być może chodzi o kadłub - poz. 200?)”

**Odpowiedź nr 3.**

Tak, chodzi o element o numerze 200 oraz w szczególności 191 (pokrywą ssawną) według załączonego rysunku.

**W załączniku znajduje się wykaz części (układu hydraulicznego) FLYGT CP 3300 MT**

sekretariat 65 529 83 11  
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44  
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39  
pogotowie wod-kan 994

**DYREKTOR**  
ds. Inwestycji i Eksploatacji

  
www.mpwik.leszno.pl  
www.ebok.mpwik-leszno.pl