



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 21.10.2022 r.

nr referencyjny OZ-091/48/IPU-7/2022

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORIN, WIJHARS, GSSE i służby celnej w morskim przejściu granicznym w Szczecinie”

Na podstawie ust. 1, 2 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał badań nośności pali? Jeśli tak, do jakiej siły należy badać pale?

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać próbne obciążenie pali metodą belki odwróconej do 120 t.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający może podać wartości obciążeń działających na pale?

Odpowiedź:

Obliczenia zawarte są na ostatnim wykresie „[I], liniowa, (Auto) Decydujące Min, Rz (podp. wzł.), Izopowierzchnie 2D, Widok z góry” strona 7 Wykazu podstawowych obliczeń statystycznych, dołączonego do dokumentacji modyfikacją z dnia 20.10.2022 r.