

Wronki, dnia 21 czerwiec 2024 roku

Wyjaśnienie nr 2 do treści Specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: Remont nawierzchni hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach wraz z doposażeniem

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej Pzp, informuję, że wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udziela następującego wyjaśnienia SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej PCV o minimalnych wymaganiach jak poniżej:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki sprężystej o dwóch różnych gęstościach
- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo podwójnie zbrojonego
- Grubość całkowita wykładziny – min. 7,5 mm (mierzona zgodnie z EN ISO 24340)
- Grubość warstwy wierzchniej – min. 2mm (mierzona zgodnie z EN ISO 24340)

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o minimalnych parametrach ujętych w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

W celu wyeliminowania zastosowania przez wykonawców produktów o niskiej jakości, najczęściej z Chin a także aby podnieść jakość oraz komercyjny potencjał obiektu Zamawiający będzie wymagał aby zastosowana wykładzina posiadała certyfikację potwierdzającą zgodność z obowiązującą normą EN 14904 oraz certyfikaty przynajmniej 3 podstawowych federacji sportowych takich jak FIVB (siatkówka), IHF/EHF (piłka ręczna) oraz FIBA (koszykówka)?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał aby zastosowana wykładzina posiadała certyfikację potwierdzającą zgodność z obowiązującą normą EN 14904:4, natomiast zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów przynajmniej 3 podstawowych federacji sportowych takich jak FIVB (siatkówka), IHF/EHF (piłka ręczna) oraz FIBA (koszykówka).

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się integralną jej częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

DYREKTOR SZKOŁY
M. Kowalska
mgr **Monika Kowalska**