



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W POŁAŃCU SPÓŁKA Z O. O.**

28-230 Połaniec
ul.. Krakowska 11
sekretariat@pgk-polaniec.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
w Połancu
Wpłynęło dnia 31 05 2021
Nr 6387

tel. 15 865 05 40
fax: 15 865 05 40 wew. 23
www.pgk-polaniec.pl

L. dz. TKC/...../2021

Połaniec, dn.31.05.2021.

**Urząd Miasta i Gminy Połaniec
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec**

Dotyczy : Wydania wstępnych warunków do nowo projektowanych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych dla inwestycji na terenie gminy Połaniec.

Nowo projektowane odcinki sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Źródlaną Dn110 a Krakowską Dużą Dn150 oraz ulicami Mazurka Dn150 i Zrębińską Dn 150 proponuje się wykonać z rur PE Dn 125 i połączyć w pierścieniu z istniejącymi sieciami.

Na każdym połączeniu z istniejącą siecią należy zaprojektować (niezależnie od nawiertek) zasuwy działowe.

Ciśnienie dyspozycyjne na hydrantach przy ul. Krakowskiej Dużej jak i przy ul. Zrębińskiej to 3,1 bara.

Dopuszcza się zastosowanie hydrantów naziemnych odpowiednio oznakowanych.

Zad. I

Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PE. Dobór średnic należy zaprojektować do ilości powstałych działek licząc średnio 4 osoby na działkę

lub - jeżeli ukształtowanie terenu pozwoli to z obszaru pomiędzy ulicami Źródlaną a Krakowską Dużą należy zaprojektować kanalizację sanitarną grawitacyjną kierując ścieki do przepompowni w Kraśniku w okolicy działki Nr 160.

Zad.II

Z terenu pomiędzy nowo powstającymi ulicami a ul. Mazurka należy przeliczyć wydajności głównej sieci sanitarnej biegnącej w ul. Zrębińskiej. Po przeliczeniu wydajności sieci istniejącej i założeniu ilości nowo powstających ścieków można ich zrzucić grawitacyjnie w okolicy działki 4710/2 w ul. Zrębińskiej.

z poważaniem,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Połancu Sp. z o.o.
PREZESZARZĄDU
mgr inż. Zbigniew Guła

Otrzymują:

1x 1 adresat

1x 1 a/a

Przygotował : Zenon Dudek