



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. 71 39 13 230, e-mail: zgk@zgk-katy.pl, www.zgk-katy.pl

DZP/3001/2024

Kąty Wrocławskie 21.06.2024 r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 26B
55-080 Kąty Wrocławskie

ZGK/ZAP/12/2024

Nr ID postępowania: 932736

Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod nazwą: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, gm. Kąty Wrocławskie.

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE NR 1

W związku z pytaniem Wykonawcy złożonym w postępowaniu do w/w zamówienia, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie:

„W opisie przedmiotu zamówienia - Nawiertka do rur PE i PVC o ciśnieniu roboczym PN16 - Zamawiający określił średnicę nawiercania na "38 mm". Wymieniony zapis ogranicza konkurencję tylko do jednego producenta. Proszę o usunięcie zapisu z podaną średnicą nawiercania.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu dotyczącego średnicy nawiercania "38 mm" dla nawiertki do rur PE i PVC o ciśnieniu roboczym PN16.

Zapis pkt IV OPZ „Pozostałe wymagania” ppkt 1. Nawiertka do rur PE i PVC o ciśnieniu roboczym PN 16 lit. I) otrzymuje nowe brzmienie:

„otwór nawiercania minimum Φ 38, - wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją powłoką na bazie żywicy epoksydowej o min grubości 250 μ m winny posiadać certyfikat GSK-RAL”

Odpowiedź Zamawiającego na w/w pytanie Wykonawcy jest wiążąca i stanowi integralną część Zapytania ofertowego oraz jej załączników.

Otrzymują:

1. <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/932736>
2. ZGK, a/a