



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie**

Warszawa, dnia 14.10.2024 r.

WL.2370.14.6.2024

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę oraz montaż urządzeń klimatyzacji precyzyjnej dla KW PSP w Warszawie.

Nr sprawy: WL.2370.14.2024.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

Treść pytania nr 1:

„Zwracam się z pytaniem czy jest konieczność wykonania stałej rewizji do szachtu”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że dopuszcza inne rozwiązanie niż stała rewizja do szachtu pod warunkiem, że Wykonawca zapewni wykonanie dostępu do zamontowanej instalacji elektrycznej, gazowej klimatyzacji np. poprzez budowę rewizji kanału (np. z poziomu dachu). W takim przypadku prace muszą zostać wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokładna propozycja wykonania kanału musi być uzgodniona i zaakceptowana przez strony na etapie realizacji zadania. Wykonawca zapewni również odpowiednie zachowanie szczelności dachu zarówno na etapie prowadzonych prac, jak i po ich zakończeniu.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. brzo. mgr inż. Piotr Gąska
Zastępca Komendanta