



Białskie Wodociągi i Kanalizacja
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A
tel. 83 342 60 71
KRS 0000088316 NIP 537-000-13-88

Biała Podlaska 19.10.2021r

JRP -92 / X /2021

Dotyczy: Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 2 /2021, System wizualizacji urządzeń i procesów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej ul. Brzegowa 4 w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”.

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego:

1. PYTANIE:

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga zastosowania analizatora z elektrodą gazoczułą do pomiarów NH4 jak w wyjaśnieniu JRP 82 czy sondy z elektrodą jonoselektywną?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zamawiający wymaga zastosowania analizatora z elektrodą gazoczułą jak opisany w pkt. 4.2.3 w części dotyczącej specyfikacji technicznej dla urządzeń modułu NH4.

PREZES ZARZĄDU
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej


mgr inż. Agnieszka Baczyńska