

Pawilon K - II piętro

Oznaczenia rysunkowe:

- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą (projektowana)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (istniejąca)
- czujka optyczna dymu DUR 4046 z podstawą i wskaźnikiem zadziałania (projektowana)
- czujka ciepła TUN-4046 z podstawą (projektowana)
- sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny (istniejący)
- sygnalizator akustyczno-optyczny adresowalny
- OP — ochronnik przepięciowy
- CSP8 CSP — centrala sygnalizacji pożaru
- EKS — moduł EKS (istniejący)
- EKS P — moduł EKS (projektowany)
- EWK — moduł EWK (istniejący)
- UCS — centrala UCS (istniejąca)
- ZAS P — zasilacz pożarowy
- SZW — system zasysający windy
- RE — rozdzielnia elektryczna

Numeracja elementów:

NrCentrali/NrPętli/NrElementu

- przewód YnTKSYekw 1x2x1
- przewód HDGs 2x1,5
- przewód HTKSHekw PH90 2x2x0,8
- przewód XzTKMXpw 2x2x0,8
- przewód YKY 2x1,5

Jednostka projektowa:
DEVPARK Sp. z o.o.
ul. Wspólna 15/1
62-052 Komorniki
DevPark
office@devpark.pl
www.devpark.pl
+48 530 690 577

Obiekt/Inwestor
Specjalistyczny Szpital im.
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

Opracowanie:
System sygnalizacji pożaru (SSP)
- Projekt architektoniczno-budowlany (PAB)

Nazwa rysunku:
Pawilon K - poziom piętra II

Projektował:	Roman Wojciech Fryska	upr. nr WKP/0183/PWOT/10			
Sprawdził:	Ryszard Józef Wachowiak	upr. nr WKP/0186/PWOT/10			
Opracował:	Mariusz Smolak	-			
Faza:	Branża:	Data opracowania:	Rewizja:	Skala:	Numer rysunku:
PB	architektoniczna	2022.10.16	----	1:100	PAB-43