

RR.271.6.2023

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania :

<https://ezamowienia.gov.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Pamiętajmy o ogrodach – tworzymy zieloną przestrzeń w sercu Białosłowiwa

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00298807 z dnia 10.07.2023 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień :

1. Czy ujęcie wody wodociągowej znajduje się na obecnych trawnikach (na działce 359/2) i podłączenie do niego nie wymaga wykonania przecisków.

Odp.

Zamawiający informuje, że ujęcie wody znajduje się w obrębie działki nr 359/2 (miejsce zaznaczono na załączniku graficznym) i podłączenie do niego nie wymaga wykonania przecisków.

2. Czy znane są parametry źródła wody – ujęcia wody wodociągowej (ciśnienie, wydatek wody na godzinę)

Odp.

Zamawiający informuje, że:

- ciśnienie wody w sieci wodociągowej wynosi 4,5 atm.

- średnica przyłącza do studni wodomierzowej – PE 32mm.

3. Czy istniejące ogrodzenie metalowe zostanie rozebrane razem z murkiem przez Zamawiającego czy wykonawca będzie musiał rozebrać murek.

Odp.

Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie metalowe zostanie rozebrane razem z murkiem przez Zamawiającego

W załączeniu:

- załącznik graficzny do pyt. nr 1

Wójt
(-) Krzysztof Rutkowski