



GdW/SAP/129/2023/DM

Gdańsk dn. 27.10.2023r.

ZMIANY DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „ **Dostawy polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych do oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód**” (nr postępowania ZP – SAP/1/2023)

Na podstawie pkt. 2 ppkt 2.1. lit. e) Opisu przedmiotu zamówienia (SWZ część III), w związku z tym, że w czasie testów technologicznych żaden z Wykonawców nie spełnił wymagań jakościowo-technologicznych, określonych w pkt. 1 ppkt 1.2. OPZ, Zamawiający Gdańskie Wodociągi S.A. obniża wymagania jakościowo-technologiczne określone w pkt. 1 ppkt 1.2. OPZ do następujących wielkości:

- sucha masa osadu odwodnionego - nie mniej niż 18,0 % s.m. osadu
- zawartość zawiesiny w odcieku - nie więcej niż 2200 mg/l
- dawka polielektrolitu - nie więcej niż 12,10 kg/Mg s.m.o.

bez konieczności powtórzenia testów.

Z poważaniem