



- UWAGI:**
- 1. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 400$ mm.
 - 2. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 443$ mm.
 - 3. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 488$ mm.
 - 4. Stosować do słupów o średnicy $D_p \leq 533$ mm.
 - 5. Dla ustoju U2b podkładki kwadratowe poz. 11 są w komplecie obejm poz. 7.

zestawienie materiałów ustoju U2b

14	Belka ustojowa	B-80		36,0	szt.	2	6	
13	Płyta ustojowa	U-130	str. 98	156,0		-	1	
12		U-85		77,0		3	2	
11	Podkładka kwadratowa ϕ 16	75160	BELOS-PLP	0,10		-	16	5.
10		M16x140		0,27		4	12	
9	Śruba z nakrętką	M16x120	PN-88/M-82121	0,24		4	8	
8	Śruba dwustronna	M16x450		0,77		4	8	1.
		M16x650	rys. 4855	1,19				4.
		M16x600		1,11				3.
		M16x550		1,03				2.
7	Obejma	Ous-5	rys. 4867	2,99		2	-	4.
		Ous-4	rys. 4866	2,9				3.
		Ous-2	rys. 4865	2,55				2.
		Ous-1a	rys. 4827	2,45				1.
6	Element ustojowy	Eus-15g	rys. 4863	36,8		-	1	3. i 4.
		Eus-4g	rys. 4829	33,7				1. i 2.
5		Eus-15d	rys. 4863	31,9		1	1	3. i 4.
		Eus-4d	rys. 4829	28,8				1. i 2.
4		Eus-16g	rys. 4864	54,1		-	1	3. i 4.
		Eus-3g	rys. 4828	51,9				1. i 2.
		Eus-16d	rys. 4864	43,7		1	1	3. i 4.
3		Eus-3d	rys. 4828	41,5				1. i 2.
2	Element mocowania	Eus-4p	rys. 4860	30,84		1	-	4.
1	plyty ustojowej	Eus-2p	rys. 4826	28,7				1. 2. i 3.
Poz.	Wyszczególnienie	Nr rysunku. normy lub str.	Masa jedn. [kg]	Jedn.	U2b U3a		Typ ustoju ilość	Uwagi



<div> AR-DOM</div> <div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</div>				AR-DOM BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE 48-200 PRUDNIK UL. MIĘROSŁAWSKIEGO 19 TEL/FAX 077 4369116			
STADIUM PROJEKTU: Projekt budowlany				NAZWA DOKUMENTACJI:			
INWESTOR: Powiat strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie				Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub			
AUTOR:		NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:			
inż. Norbert Molęda		OPL/0226/ PWOE/06	Elektryczne	09/2020			
Projektant branżowy:		NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:			
Projektant branżowy:		NR UPRAWNIENIA:	SPECJALNOŚĆ:	DATA I PODPIS:			
				FORMAT:		NR RYSUNKU:	
				E3		Słup odporowo-narożny E10,5/12	
						NR UMOWY:	
				SKALA:		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
						ESZ:	