



# Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

## Wydział Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew

tel.: (46) 864-18-40, faks: (46) 864-18-71

e-mail: starostwo@powiatsochaczew.pl,

e-PUAP/ESP /xql809ge0h/skrytkaESP

www.powiatsochaczew.pl, bip.powiatsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 8 grudnia 2022 roku

Numer postępowania: IMZP.272.20.2022

### Dotyczy postępowania pod nazwą:

## POWIATOWA STREFA SPORTU CZYLI SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE W POWIECIE SOCHACZEWSKIM

#### Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści również siedziska i oparcia ocynkowane oraz zabezpieczone malowaniem proszkowym (tak jak stopki)”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie siedziska i oparcie ocynkowanych, zabezpieczonych malowaniem proszkowym.

#### Pytanie nr 4:

„Dzień dobry

Proszę o informację ile jest lokalizacji - 16 czy 17 (jest niezgodność w SWZ). Czy urządzenia mają być pojedyncze czy podwójne? Wizualizacje przedstawiają urządzenia podwójne”.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lokalizacji jest 16. Na każdej z lokalizacji powinno znaleźć się 5 urządzeń. Zamawiający wymaga, aby urządzenia były zgodne z załączoną do postępowania, dokumentacją fotograficzną.

#### Pytanie nr 5:

„Dzień dobry,

proszę o doprecyzowanie wymaganych urządzeń, ponieważ w opisie występują urządzenia pojedyncze tj. orbitrek, biegacz, motyl, wioślarz oraz poręcz równoległe, a w pliku wizualizacje przedstawiają część urządzeń podwójnych, czyli wyciskanie siedząc + słup + motyl oraz drabinka

+ słup + poręcz. Proszę o sprecyzowanie, którymi urządzeniami należy sugerować się w wycenie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby urządzenia były zgodne z załączoną do postępowania, dokumentacją fotograficzną.

**Pytanie nr 6:**

„Zgodnie z aktualną wiedzą techniczną dotyczącą malowania proszkowego powłok stali czarnej i cynkowanej, nie spotkaliśmy się z technologią malowania dwoma warstwami farby na powłokę galwanizowaną. Czy Zamawiający dopuszcza:

- a) malowanie dwoma warstwami farby proszkowej - podkład wysokocynkowy + kolor,
- b) malowanie DUPLEX - stal ocynkowana + jedna warstwa farby proszkowej”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oba warianty malowania urządzeń, tj.:

- a) malowanie dwoma warstwami farby proszkowej - podkład wysokocynkowy + kolor,
- b) malowanie DUPLEX - stal ocynkowana + jedna warstwa farby proszkowej.