

Wąbrzeźno, 24.05.2022 r.

WI.ZP.271.7.2022

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa domu  
kultury w Myśliwcu**

**Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniem.

**Odpowiedzi na pytania**

**Pytanie 1**

Proszę o podanie podstawowych parametrów dla żaluzji zewnętrznych (m.in. materiał, rozstaw, układ poziomo/pionowo, sterowanie ręczne/mechaniczne itd.) montowanych w oknie O17 oraz witrynach zewnętrznych W1 oraz W2.

**Odpowiedź:**

Żaluzje zewnętrzne fasadowe montowane w izolacji termicznej budynku, układ poziomy, wykonane z aluminium w kolorze RAL7016. Żaluzje zewnętrzne sterowanie automatycznie z napędem elektrycznym. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 98.

**Pytanie 2**

Brak w dokumentacji rysunków konstrukcyjnych dla nadproży żelbetowych. Proszę o przekazanie rysunków wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej.

**Odpowiedź:**

Rysunki nadproży żelbetowych wraz z zestawieniem stali zostały załączone do dokumentacji technicznej.

**Pytanie 3**

Brak w dokumentacji rysunków konstrukcyjnych dla podciągów żelbetowych. Proszę o przekazanie rysunków wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej.

**Odpowiedź:**

Rysunki podciągów żelbetowych wraz z zestawieniem stali zostały załączone do dokumentacji technicznej.

**Pytanie 4**

Brak w dokumentacji rysunków konstrukcyjnych dla słupów żelbetowych. Proszę o przekazanie rysunków wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej.

**Odpowiedź:**

Rysunki słupów żelbetowych wraz z zestawieniem stali zostały załączone do dokumentacji technicznej.

**Pytanie 5**

Brak w dokumentacji rysunków konstrukcyjnych dla trzpieni żelbetowych. Proszę o przekazanie rysunków wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej.

**Odpowiedź:**

Zbrojenie trzpieni podane jest w opisie technicznym projektu wykonawczego, technicznego (pkt 3.2.8 „Trzpień w ścianach ogniomurów - zaprojektowano wykonanie trzpieni żelbetowych o wymiarach 24x24cm zbrojonych 4#12mm ze stali A-IIIN RB500W połączonych strzemiętami #6mm co 20cm ze stali A-I. Trzpień ogniomurów połączyć górą z wieńcem ogniomurów. Do betonowania użyć betonu klasy C20/25”) oraz zestawienie uwzględnione w przedmiarze robót w poz. 78; poz. 79 oraz poz. 276; poz. 277.

**Pytanie 6**

Brak zestawień stali zbrojeniowej dla wieńców żelbetowych. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Zbrojenie stali zbrojeniowej oraz ilość zbrojenia zostały ujęte w przedmiarze robót w poz. 13; poz. 14; poz. 62; poz. 63; poz. 65; poz. 66 poz. 81; poz. 82; poz. 273; poz. 274.

**Pytanie 7**

Brak zestawień stali zbrojeniowej dla stóp fundamentowych. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Rysunki stóp fundamentowych wraz z zestawieniem stali zostały załączone do dokumentacji technicznej.

**Pytanie 8**

Brak zestawień stali zbrojeniowej dla ław fundamentowych. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Zbrojenie ław fundamentowych oraz ilość zbrojenia zostały ujęte w przedmiarze robót w poz.8; poz. 9 oraz w poz. 258; poz. 259.

**Pytanie 9**

Brak zestawień stali zbrojeniowej dla stropu Teriva. Proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Dozbrojenie stropu zostało ujęte w przedmiarze robót w poz. 70.

**Pytanie 10**

Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie w meble ( szafki, biurka, krzesła, stoły itd.)?

**Odpowiedź:**

Wyposażenie w meble (szafki, biurka, krzesła, stoły) nie jest realizowane w ramach niniejszego zamówienia.

**Pytanie 11**

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania oferty z uwagi na czasochłonne przygotowanie oferty do dnia 08.06.2022r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 10.06.2022 r.

## Pytanie 12

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania zjazdów publicznych. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zjazdów? Jeśli tak proszę o informacje jakie podbudowy należy przyjąć do wyceny.

### Odpowiedź:

Zjazdy publiczne ujęte są w przedmiarze w punkcie 1.7.1 Utwardzenia, miejsca postojowe + zjazdy. W pozycjach przedmiaru od 160 do 182 ujęto cały zakres dotyczący utwardzeń dopuszczających ruch kołowy, miejsc postojowych i zjazdów.

Podbudowa na zjazdach analogiczna jak w utwardzeniach tj. w poniższym układzie warstw:

- kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze stalowym np. lanta mix stalowy lub rozwiązanie równorzędne o takich samych parametrach technicznych (kolor ostatecznie ustalić z Inwestorem); zastosować 3 różne rozmiary kostki betonowej
- podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
- kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-31,5mm) gr. 10cm po zagęszczeniu
- kruszywo łamane naturalne twarde stabilizowane mechanicznie (0-63mm) gr. 15cm po zagęszczeniu
- warstwa odsączająca z piasku gr. 30cm, o wskaźniku  $k > 8 \text{ m/s}$  i wskaźniku CBR 25% zagęszczona mechanicznie do  $I_s > 1,00^*$
- grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do  $I_d = 0,96$ .

## Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

1. W związku z zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający wprowadza skorygowany załącznik o nazwie „załącznik 8 dokumentacja techniczna-skorygowany” (branże: architektoniczno-konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna oraz część formalno-prawna) dotyczący budowy domu kultury w Myśliwcu.  
Dokumentację techniczną w wersji elektronicznej zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/gminarynsk> jako załącznik do niniejszej modyfikacji treści specyfikacji.
2. Rozdział 17 specyfikacji warunków zamówienia „Miejsce oraz termin składania ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminarynsk> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10 czerwca 2022 r. do godz. 9<sup>00</sup>.**”
3. Rozdział 18 specyfikacji warunków zamówienia „Otwarcie ofert” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 czerwca 2022 r. o godz. 9<sup>05</sup>.**”
4. Rozdział 19 specyfikacji warunków zamówienia „Termin związania ofertą” pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **9 lipca 2022 r.**”  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem, w którym upływa terminu składania ofert.”
5. Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

6. Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
7. W związku z niniejszą zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia, zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00161660/01 opublikowanego w dniu 17.05.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

*Wójt Gminy Ryńsk*

*/-/*

*Władysław Łukasik*