



## URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

**Usługi Projektowe**  
**Barbara Mądrzak**  
**58-100 Świdnica**  
**Boleścin 49D**

Wasze pismo z dnia Znak

Nasz znak

Data

WKSİW.6331.19.2020.ZS

08-06-2020

**DOTYCZY:** Zapewnienia odbioru wód deszczowych i podania technicznych warunków podłączenia na zadania pn.:  
„Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Widokowej w Strzegomiu ”

Zgodnie z naszymi ustaleniami jedyna możliwość odprowadzenia wód z ulicy Widokowej, ulicy Parkowej, ul. Krótkiej oraz możliwość odprowadzenia wód z terenów pod budownictwo mieszkaniowe z dz. nr 2799 to istniejący odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dolnej kd400 włączony do kolektora deszczowego DN800 i do rzeki Strzegomski. Miejscem włączenia projektowanej sieci kd byłaby studnia rewizyjna Di zlokalizowana na końcówce istniejącej sieci kd400. Rzędne studni Di= 221,23/218,83.

Zgodnie z naszymi ustaleniami zaprojektowana kanalizacja była by już docelową dla możliwości odprowadzenia w II ETAPIE wód deszczowych z ulicy Parkowej i Krótkiej oraz w III ETAPIE z terenów pod budownictwo mieszkaniowe z dz. nr 2799.

Po przeliczeniu kanalizacji należy sprawdzić czy istniejąca kan. deszcz. DN400 w ul. Dolnej jest wystarczająca. W przypadku gdyby średnica była za mała należy zaprojektować na odcinku od ulicy M. Konopnickiej średnicę DN500, a odprowadzenie wód deszczowych z dz. nr 2799 wiązało by się z przebudową wężła kd400 w ulicy Dolnej, istniejący odcinek sieci kd 400, należy wymienić na DN500.

Gmina Strzegom wyraża zgodę na odprowadzenie wód deszczowych z działki nr 2799 Etap III do projektowanej kanalizacji deszczowej pod warunkiem zastosowania zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu.

**BURMISTRZ**

*mgr Zbigniew Sułhyta*

