



19.06.2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/144/055/D/23 prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. *Dostawa oraz montaż agregatu prądotwórczego w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12, dz. nr 403, obr. nr 055 wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz elektroenergetycznych związanych z montażem agregatu.*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) informuje, iż do zamawiającego, dnia 15.06.2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 1.

Czy w zakres prac wchodzi prowadzenie tras kablowych:

- YKSY 14x2,5
- YTKSYekw 2x2x0,8
- YKY 1x150
- YKY 1x120
- YKY 4x50
- oświetleniowych
- zabezpieczenie tych przewodów

Wszystkie te trasy widoczne są w załączniku PG_PZT_PW_SE_010_R proszę o doprecyzowanie czy wchodzi one w skład postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie jest m.in.

- przygotowanie zabezpieczeń w złączu kablowym ZKG
- wykonanie zasilania złącza kablowego ZKG z agregatu (8x YKY 1x150)
- wykonanie zasilania na potrzeby własne agregatu ze strony: „istniejącej stacji BW” oraz ze strony „projektowanej stacji trafo ” tj. PG3 (YKY 4x4)
- montaż zabezpieczenia dla potrzeb zasilania potrzeb własnych agregatu od strony „istniejącej stacji BW”

Pytanie 2.

Czy w zakres prac wchodzi przełożenie istniejącego kabla SN 15 kV ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przełożenie istniejącego kabla SN 15 kV nie jest w zakresie.

Pytanie 3.

Czy zamawiający dopuszcza wykazanie zdolności technicznej i zawodowej poprzez: wykazanie wykonania zestawu dwóch agregatów 380 kVA każdy, zamiast wymienionego w SWZ jednego 400 kVA ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI SWZ, pkt. 1 ppkt. 4.

Jest:

(...) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jedną dostawę wraz z montażem agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 400 kVA, na kwotę brutto nie mniejszą niż 245 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Po zmianie:

(...) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, jedną dostawę wraz z montażem agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 380 kVA, na kwotę brutto nie mniejszą niż 245 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Powyższe odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

mgr inż. Mariusz Miler
Kanclerz Politechniki Gdańskiej
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)