

GMINA KAŻMIERZ
ul. Szamotulska 20
64- 530 Kaźmierz

NI.271.3.2023

15.05.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu rejon ulicy Okrężnej**” prowadzonym przez: **Gminę Kaźmierz**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Pytanie:

w związku z rozbieżnościami pomiędzy: projektem, przedmiarem oraz wyjaśnieniami z dnia 12.05.2023 proszę o odpowiedź na pytanie- o jakiej średnicy oraz w jakiej ilości do wbudowania są planowane studnie przyłączeniowe- tworzywowe, gdyż w materiałach przewijają się informacje o średnicach DN 315 i DN 425 i skąd wynika zmiana średnic.

Wyjaśnienie:

Średnice studni oraz ilość należy przyjąć zgodnie z pozycją 97 przedmiaru robót