



Gmina Świecie



Świecie, dnia 9 grudnia 2021 r.

OR-IN.271.27.2021

Dotyczy zamówienia publicznego pn. : Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu.

Biuletyn Zamówień Publicznych 2021/BZP 00293898 z dnia 2021-12-01

Na podstawie art. 284 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej w skrócie Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi udzielnych zgodnie z art. 284 ust. 2 Pzp.

1. Proszę o określenie dokładnie o jakie słupy / typ, materiał/ w zamówieniu Państwu chodzi.

Odpowiedź: Słupy aluminiowe typu SAL – 9 m , z wysięgnikiem 1/1,5/5 aluminiowe
Oraz z wysięgnikiem 2/1/1,5/5 dwuramienny
Dwa słupy aluminiowe typu SAL – 5 m

**z up. Burmistrza
mgr inż. Ryszard Sadowski
Kierownik Wydziału Inwestycyjnego**