

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.A	ZL II	B	2320 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.C	ZL II	B	3226 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.E	ZL II	B	2659 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.D	ZL III	B	1313 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.F	ZL II	B	1355 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
1.G	ZL III	B	754 m ²

- Opis pomieszczeń:
1. Pomieszczenie elektryczne
 2. Pomieszczenie elektryczne
 3. Kiosk wielobranżowy
 4. Pomieszczenie elektryczne
 5. Pomieszczenie elektryczne
 6. Sala audiowizualna (do 110 osób)
 7. Pomieszczenie elektryczne
 8. Pomieszczenie elektryczne
 9. Sala odpraw (do 20 osób)

Komunikacja + pomieszczenia techniczne


Administracja Dyrekcja

Legenda:

- Centrala SAP
- Gaśnica
- Hydrant
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji
- Kierunek ewakuacji
- Schody ewakuacyjne

Powierzchnia kondygnacji: 10768,78 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 268
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): <500MJ / m²

Kondygnacja L2



NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.A	ZL II	B	2121 m ²

Oddział Neurochirurgii (26 łózek)

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (33 łóżka)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.B	ZL II	B	395 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.C	ZL II	B	2208 m ²

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (25 łózek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.E	ZL II	B	2720 m ²

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (30 łózek)

Oddział Chrób Wewnętrznych (29 łózek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.D	ZL III	B	1858 m ²

Administracja

Komunikacja + pomieszczenia techniczne

- Opis pomieszczeń:
1. Pomieszczenie elektryczne
 2. Kaplica (60 osób)
 3. Sala seminarijna (do 25 osób)
 4. Pomieszczenie elektryczne
 5. Pomieszczenie elektryczne
 6. Pomieszczenie elektryczne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.F	ZL II	B	1345 m ²

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym (62 łóżka)

Administracja

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
2.G	ZL III	B	771 m ²

Powierzchnia kondygnacji: 9 936,69 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Ilość kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 381
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): < 500MJ / m²

Legenda:

- CSP** Centrala SAP
- Gaśnica
- Hydrant
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- E160** Drzwi przeciwpożarowe
- SUG** Samodzielne urządzenie gaśnicze
- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji
- Kierunek ewakuacji
- Schody ewakuacyjne

Oddział Chirurgii Plastycznej (14 łóżek)

Kondygnacja L3

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.A	ZL II	B	2121 m ²

Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych (28 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.B	ZL II	B	395 m ²

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (17 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.C	ZL II	B	2208 m ²

Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych (29 łóżek)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.E	ZL II	B	2720 m ²

Oddział Kardiologii (62 łóżka)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.D	ZL III	B	1231 m ²

Oddział Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (30 łóżek)

Komunikacja + pomieszczenia techniczne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.F	ZL II	B	1343 m ²

Oddział Rehabilitacji (31 łóżek)

- Opis pomieszczeń:
1. Pomieszczenie elektryczne
 2. Pomieszczenie elektryczne
 3. Pomieszczenie elektryczne
 4. Pomieszczenie elektryczne
 5. Sala seminaryjna (do 25 osób)
- obecnie tymczasowe archiwum szpitala
 6. Pomieszczenie elektryczne
 7. Pomieszczenie techniczne
 8. Magazyn SYNEVO

Laboratorium SYNEVO

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
3.G	ZL III	B	785 m ²

Powierzchnia kondygnacji: 9 405,84 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 323
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): <500MJ / m²

- Legenda:
- CSP** Centrala SAP
 - Gaśnica**
 - Hydrant**
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy**
 - E160** Drzwi przeciwpożarowe
 - Wyjście ewakuacyjne**
 - Kierunek ewakuacji**
 - Kierunek ewakuacji**
 - Schody ewakuacyjne**

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.A	ZL II	B	2057 m ²

Dział Endoskopii

Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej

Specjalistyczna Przychodnia Przychodnia

Szpitalny Oddział Ratunkowy (dorosli)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (dzieci)

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.B	ZL II	B	270 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.C	ZL II	B	2990 m ²

Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.E	ZL II	B	3442 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.D	ZL II	B	3319 m ²

Komunikacja + pomieszczenia ogólne

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.F	ZL II	B	354 m ²

Izba Przyjęć

Opis pomieszczeń:

1. Portiernia DSO
2. Pracownia MRI
3. Pracownia Angiograf
4. Pracownia Angiograf
5. Pracownia MRI
6. Pracownia TK
7. Pracownia TK
8. Pomieszczenie elektryczne
9. Pomieszczenie elektryczne
10. Portiernia główna
11. Sala 1 (max liczba osób 25+2)
12. Sala 2 (max liczba osób 25+2)
13. Sala 3 (max liczba osób 25+2)
14. Sala 4 (max liczba osób 25+2)
15. Sala 5 (max liczba osób 11+1)
16. Pokój kierownika
17. Pomieszczenie socjalne
18. Szatnia
19. Zmywalnia
20. Wydawalnia
21. Szatnia

Legenda:


- Telefon do celów alarmowych
- Gaśnica
- Hydrant
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Zakres podłogi R E I 60
- Drzwi przeciwpożarowe E160
- Centrala SAP CSP
- Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO
- Wyjście ewakuacyjne

- Wyjście ewakuacyjne
- Kierunek ewakuacji
- Kierunek ewakuacji
- Schody ewakuacyjne

Powierzchnia kondygnacji: 10 559,04 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 527
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenia magazynowe i techniczne): <500MJ / m²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
0.G	ZL II	B	795 m ²

Kondygnacja B1



NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.A	ZL III	B	2463 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.E	ZL III	B	2336 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.B	PM	B	258 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.C	ZL III	B	2681 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.D	PM	B	781 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.F	PM	B	678 m ²

NR STREFY	KATEGORIA	KLASA	POWIERZCHNIA
B1.G	PM	B	249 m ²

- Opis pomieszczeń:
- Magazyn sprzętu medycznego
 - Magazyn odczynników
 - Wentylatornia kuchni
 - Magazyn leków gotowych
 - Magazyn spirytusu (do 5 dm³)
 - Magazyn leków
 - Magazyn płynów infuzyjnych
 - Archiwum Apteki
 - Magazyn opakowań kartonowych
 - Stacja uzdatniania wody
 - Chłodnia zwłok
 - Pomieszczenie elektryczne
 - Wentylatornia i produkcja chłodu Prosektury
 - Wentylatornia Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 - Magazyn bielizny brudnej
 - Magazyn bielizny czystej
 - Pomieszczenie gazów medycznych
 - Magazyn konserwatorski
 - Wentylatornia Bloku Operacyjnego
 - Węzeł ciepły
 - Rodzelnia SN
 - Transformatorownia
 - Pomieszczenie baterii centralnej
 - Magazyn glikolu
 - Magazyn gazów medycznych

- Legenda:
- SUG** Samodzielne urządzenie gaśnicze
 - Gaśnica
 - Hydrant
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy
 - Promieniowania jonizujące (izotopy promieniotwórcze)
 - EI60** Drzwi przeciwpożarowe
 - Wyjście ewakuacyjne
 - Kierunek ewakuacji
 - Kierunek ewakuacji
 - Schody ewakuacyjne

Powierzchnia kondygnacji: 8 055,98 m²
 Wysokość budynku: 17,60 m
 Liczba kondygnacji w obiekcie: 5
 Przewidywana liczba osób na kondygnacji: 122
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenie archiwum): <2000MJ/m²
 Gęstość obciążenia ogniowego (pomieszczenie magazynowe i techniczne): <500MJ/m²