

DZIAŁ PSiRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATYCZNE	DYNAMICZNE			
10.02.21	388386	16,80	-8,87	15,80			
10.03.21	408381	16,00	-8,8	15,30			
09.04.21	417680	14,30	-9,0	15,30		07.04.21	wymiarne ze względu na zwrócenie
10.05.21	427636	13,30	-8,80	15,30			
09.06.21	437064	13,50	-	17,60			
12.07.21	447671	13,26/11,80		16,60		09.08.2021	przebiegiem przepływu - mierz nie to nie było, zaobserw
09.08.21	096513	11,30		16,80			przebiegiem ze studni 213 L- 16,60 15-11,80 godz 8 ³⁰
10.09.21	105006	10,80	sterowanie miejscowe	18,10			
11.10.21	113134	11,00	sterowanie miejscowe	19,60			
10.11.21	120907	10,80	sterowanie miejscowe	19,50			
10.12.21	128486	10,47	sterowanie miejscowe	19,60			
12.01.22	136362	8,60 ✓	błąd odcz.	błąd odcz. 18,70			
11.02.22	142322	8,80 ✓	błąd odcz.	18,70			
09.03.22	147439	8,50 ✓	błąd odcz.	16,30			
11/04/22	153493	4,30 ✓	błąd pom.	15,30			studnie przykrywane
12/05/22	160043	16,50 ✓	20	20,20		06.05.2022	dotarcie do dna wv.
10/06/22	172286	18,50 ✓		19,10			
08/07/22	184646	18,60 ✓		19,50			