

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SWZ

Nr sprawy: INFR182/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na remont budynku nr 214 w Jastrzębiu k. Namysłowa

W związku z zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający zmieni zapis w zakresie kosztorysu tj. " kosztorys zostanie dostarczony przez wykonawcę, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy " Kosztorysy są pracochłonne i opracowanie takiego dokumentu mija się z celem jeżeli oferta nie będzie korzystna dla zamawiającego.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe według harmonogramu? Ceny materiałów rosną z tygodnia na tydzień wiele materiałów jest niedostępna " na półce" i wymaga oczekiwania. Nie ma terminów płatności na materiały budowlane. Drabiny, kraty i drzwi wymienione w przedmiarze są na zamówienie - wykonanie warsztatowe. Ceny stali są trudne do oszacowania w dłuższej perspektywie

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający wydłuży termin realizacji na 200 dni ?

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający posiada projekt budowlany w branży konstrukcyjnej i elektrycznej?

Pytanie nr 5:

Czy kable elektryczne mają być prowadzone podtynkowo czy w korytach PCV natynkowo ?

Pytanie nr 6:

Czy zamawiający posiada zestawienie ilości i rodzaju kabli elektrycznych?

Pytanie nr 7:

Jakie zabezpieczenia mają znajdować się w rozdzielni i co ma być z nich zasilane?

Pytanie nr 8:

? Ile lat ma blacha przeznaczona do ponownego montażu? Jaka to jest blacha? Trapez, blachodachówka, czy rombik? Z czego są wykonane aktualnie rynny? Ocynk, stal, PCV

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody. Kosztorys musi zostać złożony wraz z ofertą.

Ad. 2:

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym modyfikuje wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

Ad. 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Ad. 4:

Zamawiający nie posiada projektu budowlanego w branży budowlanej ani elektrycznej.

Ad. 5:

Przewody w budynku mają być prowadzone w większości natynkowo w korytkach metalowych, korytkach PCV, rurkach PCV.

Ad. 6:

Zamawiający nie posiada zestawienia ilości i rodzaju przewodów elektrycznych.

Ad. 7:

Instalacja elektryczna ma być wykonana jako pięcioprzewodowa w systemie TN-S. Rozdzielnice zawierać powinny aparaturę zabezpieczającą - wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe do zabezpieczenia gniazd elektrycznych. Zasilanie ma obejmować oświetlenie podstawowe (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu - na elewacji budynku) oraz oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) a także zasilanie gniazd wtyczkowych. Instalacja ma zostać zamontowana na podstawie projektu wykonawczego przygotowanego przez Wykonawcę w ramach umowy.

Ad. 8:

Błacha trapezowa przeznaczona do ponownego montażu ma około 10 lat. Rynny są wykonane z blachy ocynkowanej.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

Terminy składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą – po zmianie **powinno być:**
pkt. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

9.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 18.06.2022 r.**

12. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

12.1 Termin składania ofert: do dnia 20.05.2022 r., godz. 09:00.

13. OTWARCIE OFERT.

13.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r., godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 271 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie przedmiotowego postępowania.

Załącznik 1 na 20 str.: wzór umowy po modyfikacji

Z poważaniem

KOMENDANT


plk Bogdan DRĄG

Wykonano w 1 egz.- do umieszczenia na platformie zakupowej
T-2712
Sylwia BARTKOWSKA (261 656 246)
05.05.2022 r.;

KIEROWNIK SEKCJI
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚĆ
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego


mgr inż. Dariusz KRZESZOWIAK

RADCA PRAWNY

DR MACIEJ DEREJCZYK