



DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatorowy
Moc falownika	15 kW
Typ kabla AC	YDYżo / YKYżo
Przekrój kabla AC	5x10mm <sup>2</sup>
Zabezpieczenie zwarciovowe AC	S303 B 32A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe AC	P304 40A 100mA typ A
Zabezpieczenie zwarciovowe AC (w rozdzielni głównej budynku)	S303 B 40A

Obiekt:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	ul. Żeromskiego 11, 87-200 Wąbrzeźno		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy instalacji PV - strona AC		
Inwestor:	Miasto Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno		
Projektował:	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciński Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.:	Luty 2020r.	-	E03