

# Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:			
Nazwa projektu:		Sala gimnastyczna	
Adres:		Mała Wieś	
Miejscowość:			
Projektant:			
Data obliczeń:		Poniedziałek 27 Listopada 2023 15:24	
Informacje o typach rur:			
Typ A:	PP PPR SDR7,4	Typ B:	PP STABIAL PPR
Typ C:	PP PPR SDR7,4	Typ D:	PP STABIAL PPR
Typ E:		Typ F:	
Typ G:	PN74200S	Typ H:	STEEL
Typ I:		Typ J:	
Typ K:		Typ L:	
Typ M:		Typ N:	
Typ O:		Typ P:	
Symbol źródła wody H2O:		ŹRÓDŁO ZIMNEJ WODY	
Typ źródła:		Źródło zimnej wody	
Rodzaj budynku:		Szkolny	
		Zimna	Ciepła
Temperatury wody, [°C]:		5,0	
Ciśnienie dyspozycyjne, [m]:		37,42	
Ciśnienie hydrostatyczne, [m]:		2,69	
Suma normatywnych wpływów, [l/s]:		10,52	
Obliczeniowy przepływ, [l/s]:		4,90	
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]:			
Odbiornik krytyczny:		/	
Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m]:		20,00	
Długość gałęzi krytycznej, [m]:		51,92	
Opór gałęzi do odbiornika kryt.[m]:		16,47	