

Zamawiający:

Gmina Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski

„Budowa budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą widowiskowo-sportową. Przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej i hali widowiskowo-sportowej”

Nr postępowania: IZP-IV.271.5.2023

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa PZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o załączenie do przetargu zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia opis przedmiotu zamówienia dodając zał. nr 11 do SWZ t.j.:
zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zmiana treści SWZ

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

W ROZDZIALE III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w pkt.1

Jest:

1. Zakres zamówienia obejmuje budowę budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą sportowo - widowiskową na części działki nr 764/1 i 764/2.

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej (przebudowa schodów zewnętrznych oraz zamknięcie fragmentu istniejącego otworu drzwiowego - zmiany te nie ingerują w warunki ochrony przeciwpożarowej budynku) oraz hali sportowo – widowiskowej (zamknięcie fragmentu istniejącego otworu drzwiowego – zmiana ta nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpożarowej budynku).

Budynek przylegający do sali gimnastycznej (za pomocą ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 2°. Budynek oddzielony od istniejącego łącznika oraz hali sportowo – widowiskowej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120.

Budynek łącznika służyć będzie do komunikacji uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej, którzy uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo – widowiskowej.

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, opracowana dla niniejszego zamówienia – załącznik nr 10 do SWZ.

Zmienia się na:

1. Zakres zamówienia obejmuje budowę budynku łącznika łączącego Publiczną Szkołę Podstawową z halą sportowo - widowiskową na części działki nr 764/1 i 764/2.

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej (przebudowa schodów zewnętrznych oraz zamknięcie fragmentu istniejącego otworu drzwiowego - zmiany te nie ingerują w warunki ochrony przeciwpożarowej budynku) oraz hali sportowo – widowiskowej (zamknięcie fragmentu istniejącego otworu drzwiowego – zmiana ta nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpożarowej budynku).

Budynek przylegający do sali gimnastycznej (za pomocą ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI 120), parterowy, niepodpiwniczony, przykryty dachem płaskim o kącie nachylenia połaci 2°. Budynek oddzielony od istniejącego łącznika oraz hali sportowo – widowiskowej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120.

Budynek łącznika służyć będzie do komunikacji uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej, którzy uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowo – widowiskowej.

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, opracowana dla niniejszego zamówienia – załącznik nr 10 do SWZ oraz załącznik nr 11 do SWZ (zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej).

W ROZDZIALE XXV „WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ”

Jest:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy (Wykonawca składa w wyznaczonym w SWZ terminie składania ofert)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego)

Załącznik nr 5 – Umowa (projekt)

Załącznik nr 1 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu

(składa każdy Wykonawca z ofertą jeżeli korzysta z podmiotu innego zasoby)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 5

(składa wraz z ofertą tylko Wykonawca jeżeli polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 (składają wraz z ofertą tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)

Załącznik nr 9 – Wykaz rozwiązań równoważnych

(składa każdy Wykonawca wraz z ofertą jeżeli powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w rozdziale III pkt 9 SWZ)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa

Zmienia się na:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy (Wykonawca składa w wyznaczonym w SWZ terminie składania ofert)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób (składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego)

Załącznik nr 5 – Umowa (projekt)

Załącznik nr 1 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu

(składa każdy Wykonawca z ofertą jeżeli korzysta z podmiotu innego zasoby)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 5

(składa wraz z ofertą tylko Wykonawca jeżeli polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 (składają wraz z ofertą tylko Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)

Załącznik nr 9 – Wykaz rozwiązań równoważnych

(składa każdy Wykonawca wraz z ofertą jeżeli powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w rozdziale III pkt 9 SWZ)

Załącznik nr 10 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 11 – Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.



- 1. Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.*
 - 2. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.*
 - 3. Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.*
 - 4. Pozostałe wymagania i zapisy SWZ pozostają bez zmian.*
-

BURMISTRZ

/-/ Rafał Kotarski