

Zamawiający – „Eksplorator” Sp. z o. o.**ul. Sportowa 25, Rotmanka****83 – 010 Straszyn****Wykonawcy****biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego na wykonanie 2 kompletnych urządzeń wodnych służących do poboru wody podziemnej z otworów studziennych w miejscowościach Rotmanka i Jagatowo, gmina Pruszcz Gdański.

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 i ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych w „Eksplorator” Sp. z o. o. Zamawiający:

1. zmienia termin składania i otwarcia ofert na następujący:

Nowy termin składania ofert: 24.01.2024r. godz. 12:00**Nowy termin otwarcia ofert: 24.01.2024r. godz. 12:05**

2. udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji wpisana jest informacja "rurociąg połączyć z istniejącą instalacją wody surowej w ziemi przed ścianą budynku stacji uzdatniania wody. Wykonać połączenie kołnierzowe skręcane na śruby" Jaka jest odległość od studni do budynku stacji?

Odpowiedź:

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać połączenie z istniejącym przewodem znajdującym się w odległości ok. 3 mb. od środka uzbrajanej studni.

Pytanie nr 2:

Czy wykonywana instalacja przechodzi przez inne działki poza działką inwestora? Jeżeli tak czy Inwestor dysponuje projektem budowlanym na podstawie którego ma zostać wykonana instalacja?

Odpowiedź:

Zaplanowano podłączenie na działce w dyspozycji Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Czy macie Państwo określony punkt pracy pomp?

Odpowiedź:

Graniczne parametry pomp zostały przedstawione w specyfikacji. Dobór pomp należy do Wykonawcy, po czym należy go przedstawić Zamawiającemu celem akceptacji.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest wywiercenie dodatkowego otworu dla studni głębinowej?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wiercenia dodatkowego otworu dla studni głębinowej.

Pytanie nr 5:

Proszę o informację czy wzdłuż rurociągów tłocznych wewnątrz studni należy zamontować rurki piezometryczne. Proszę podać czy ma być to jedna czy dwie rurki.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje montaż rurek piezometrycznych – po 2 sztuki dla każdej studni.

Z poważaniem