



**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej,
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**
ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp.
tel.: 61 285-35-18 www.wodociagi-sroda.pl
e-mail: sekretariat@mpecwik.pl

Środa Wielkopolska, dnia 4.10.2023r

L.dz. W/001233/2023/C

oznaczenie sprawy 22/369/2023 (ID 822390)

WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Starkówiec Piątkowski”

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp., udziela poniżej odpowiedzi na zapytania kierowane przez Oferentów w ramach procedura nieograniczona na roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Starkówiec Piątkowski”

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zbiorników retencyjnych na zbiorniki o tej samej konstrukcji i pojemności ale o mniejszej średnicy i większej wysokości?

Zmiana średnicy zbiorników w sposób znaczący wpłynie na termin jego wykonania, co ma znaczenie przy obecnie wyznaczonym bardzo krótkim terminie realizacji całego zadania (10 miesięcy) - zmniejszenie średnicy zbiorników umożliwi Wykonawcy przewiezienie gotowych zbiorników na teren budowy bez konieczności ich spawania na miejscu. Proponujemy średnicę zbiorników 4800 mm lub 4500 mm, a wysokość odpowiednią do wymaganej kubatury. Dodatkowo proponowana średnica jest standardowa na rynku polskim co w przyszłości umożliwiłoby Zamawiającemu bezproblemowe dostawienie nowych zbiorników.

Odpowiedź:

Ze względów formalnych, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów zbiorników retencyjnych.

Prezes

/-/ Bartosz Bałazyk