



**STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU**  
**Biuro zamówień publicznych**

Nowy Targ, 13.03.2023 r.

Znak sprawy: ZA.272.7.2023

**PYTANIA, ODPOWIEDZI**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę oraz montaż wyposażenia do budynków przy ul. Jana Pawła II 85A i 85 (budynek Zespołu Szkół nr 1 oraz część rozbudowana budynku Zespołu Placówek - Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych) w Nowym Targu.**

Informuję, że zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Dotyczy Część 1 Poz. kurtyna zdalnie sterowana, automatyczna

**Proszę o ustalenie:**

- Szerokości całkowitej dla kurtyny
- Stosunek drapowania wyrażony procentowo (Jeśli zamawiający nie zdaje się na wykonawcę)
- Co kryje się pod "krótszym bokiem" - czy kurtyny mają być w podziale równym na 3 części względem płaszczyzny czy są wyznaczone konkretne szerokości dla danych odcinków.

**Odpowiedź:**

Ad. 1

Szerokość całkowita kurtyny 9m (6m + 3m).

Ad. 2

Stosunek drapowania (marszczenia) kurtyny: 100%.

Ad. 3

Określenie "krótszy bok" odnosi się do krótszego boku podestu scenicznego (dł. 3m). Kurtyna wzdłuż dłuższego boku sceny (6m) powinna być podzielona na 2 połowy (sterowanie elektryczne).