

RI.ZP.271.5.2023

Łubniany, dnia 11.08.2023 r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:  
**Budowa ścieżki pieszorowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1703 O na odcinku od centrum miejscowości Łubniany do końca miejscowości Masów – II postępowanie**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2,3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy Pzp), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1:**

Wykonawca wnoszby Zamawiający ponownie rozpatrzył odpowiedz na punkt 14 pytań zamieszczonych na stronie Zamawiającego dnia 09.08.2023r. Zamawiający swoją odpowiedzią jasno wskazał jednego producenta rur sączących naruszając w ten sposób art. 99 pkt 4 Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wnoszby Zamawiający wyraził zgodę na skorzystanie z rur równoważnych do rur litych sączących PVC SN16 tj. rur PP SN16.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na brak innych materiałów spełniających wymagania projektanta, celem zapewnienia zgodności postępowania z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza również rury inne systemu kanalizacji, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań dotyczących sztywności obwodowej SN16 oraz zgodności systemu kanalizacyjnego z odpowiednimi Polskimi Normami: PN-EN 1401 dla rur PVC-U, PN-EN 1852 dla rur litych PP lub PN-EN 13476-3 dla rur strukturalnych.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis w SWZ w rozdziale VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 13

Z treści:

Jako równoważne Zamawiający uzna rury spełniające następujące wymagania: SN16, zgodność z PN-EN 1401 dla rur PVC-U lub zgodność z PN-EN 1852 dla rur litych PP.

Na treść:

Jako równoważne Zamawiający uzna rury pod warunkiem spełniania przez nie wymagań dotyczących sztywności obwodowej SN16 oraz zgodności systemu kanalizacyjnego z odpowiednimi

Polskimi Normami: PN-EN 1401 dla rur PVC-U, PN-EN 1852 dla rur litych PP lub PN-EN 13476-3 dla rur strukturalnych.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy:

**1. W rozdziale XX - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Z treści:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni – do 09.09.2023 r.**

Na treść:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni – do 15.09.2023 r.**

**2. W rozdziale XXI - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Z treści:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **11.08.2023 r.** do godziny **10:00.**

Na treść:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **17.08.2023 r.** do godziny **10:00.**

**3. W rozdziale XXII - TERMIN OTWARCIA OFERT**

Z treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.08.2023 r. o godzinie 10.30.**

Na treść:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.08.2023 r. o godzinie 10.30.**

Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia o zamówieniu w sekcji VIII – PROCEDURA w pkt 8.1), 8.3) i 8.4)

Z treści:

**8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-11 10:00**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-11 10:30**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-09**

Na treść:

**8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-17 10:00**

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-17 10:30**

**8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-15**

Zamawiający dokonaną zmianę SWZ udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wraz ze zmienionym ogłoszeniem.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.