PRZEKRÓJ 4-4

PRZEKRÓJ 1-1

ŚCIANA FRONTOWA
WIDOK OD TYŁU

PRZEKRÓJ 3-3

RYGLÓWKA POD OKNA
UWAGA: WYKONAĆ ELEMENTY LEWE I PRAWE ZGODNIE Z WIDOKIEM ŚCIANY

RAMA GŁÓWNA

BELKA B3

BELKA B2
POMOST P1

BELKA B1
POMOST P1

S1

S2

STĘŻENIE S1

STĘŻENIE S2

BELKA B1/B2

detal A

detal B

detal C

BARIERKI BR1

BELKA B3

BELKA B2

BELKA B1

POMOST P1
POMOST P1 STANOWI CAŁOŚĆ MONTAŻOWĄ Z BELKĄ B1–jednokrotnie
POMOST P1 STANOWI CAŁOŚĆ MONTAŻOWĄ Z BELKĄ B2–dwukrotnie

f-f

g-g

h-h

RAMA GŁÓWNA
PRZEKRÓJ 2-2
WYKONAĆ x1 w wersji podstawowej
WYKONAĆ x1 w wersji lustrzane odbicie (zmian położenia belek pomostów BP1)
WIDOK OD WNĘTRZ WIEŻY

POMOST P1

BELKA POMOSTU BP1

POŁĄCZENIE MONTAŻOWE PM2

POŁĄCZENIE MONTAŻOWE PM1

BARIERKA BR1

detal A

Połączenie montażowe PM1

Połączenie montażowe PM2

j-j

j'-j'

e-e

c-c

d-d

a-a

b-b

LIWAGI:

1. ELEKTRODY WG TECHNOLOGII SPAWANIA WYTWÓRCY KONSTRUKCJI STALOWEJ
2. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAĆ O GRUBOŚCI:
   0,7 t – dla spoin pachwinowych jednostronnych
   0,5 t – dla spoin pachwinowych dwustronnych
   1,0 t – dla spoin czołowych
   1,0 t – dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)
   GDZIE t – GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
3. ŚRUBY OCYNKOWANE kl.8.8
4. KOTWY HILTI
5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE – KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
   DLA ŚRODOWISKA O ATMOSFERYCZNEJ AGRESYWNOŚCI KOROZYJNEJ "C3".
6. POCHWYT LUB BALUSTRADĘ WYKONAĆ WG PROJ. ARCHITEKT.
7. DLA KRZYŻUJĄCY O PRZEKROJU 2xL50x50x5 NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWIĄZKI Z BLACHY 6MM W ROZSTAWIE 50cm–nie pokazano na rysunku

DANE MATERIAŁOWE

STAL PROFILOWANA:
- kl. korozyjności C3
- Klasa wykonania: XC2
- Klasa stali: S235JR
- Śruby niesprężone kl.8.8 wg. DIN7990
- Śruby sprężone kl.10.9 wg DIN6914

POZIOM +/-0.00=226.15m n.p.m

Rysunek jest tylko rysunkiem wykonawczym. Przed przystąpieniem do produkcji elementów należy wykonać rysunki warsztatowe, które uwzględnią wszystkie rozkłady elementów dodatkowych typu deskowanie balkonów oraz przygotowanie otworów pod te elementy.

Orientacyjna masa stali profilowej: 3300kg

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dublewo dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.	
Budynek handlowy	Konstrukcja wsp.kabl
działka nr 3515, obręb 0011 Przemyśl-ulica Dublewo	
Zamawiający: Komenda Wojska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu Plac św. Floriana 1 37-700 Przemyśl	PROJEKT TECHNICZNY
Projektował: mgr inż. Kamil Awkrko upr. PDK/0109/PWOK/19	KONSTRUKCJA
Sprawdził: inż. Stanisław Malinowski UAN/7183 1/WBP/67/87	39K