



URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. 74 8560 599 fax 74 8560 516
strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

Eko-karat Biuro projektowe

ul. Warszawska 12/4
58-500 Jelenia Góra

| Wasze pismo z dnia | Znak | Nasz znak | Data |
|--------------------|------|-----------------------|------------|
| | | WKSİW.6331.41.2021.LG | 12.07.2021 |

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25 czerwca 2021 r. dotyczące wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzegom w celu opracowania dokumentacji projektowej na zadanie: „**Przebudowa odwodnienia ul. Parkowej w Strzegomiu**” informuję, że akceptuję przedstawiony przebieg sieci z uwagami:

1. Na działce Nr 1670, AM-15, Obręb: Śródmieście Nr 3 należy zaprojektować studnię rewizyjną zlokalizowaną w połowie długości działki,
2. projektowany przebieg sieci zlokalizowany jest na innych mediach zaznaczonych na podkładzie mapowym, w związku z powyższym należy uzyskać uzgodnienia (wraz z usunięciem kolizji) od innych gestorów sieci m.in. od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., Orange, Dialog, Netia, Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu – zgodnie z umową Nr 265/WKSİW/47/2021 z dn. 26.05.2021 r.
3. średnica sieci musi zostać opracowana przez projektanta na podstawie obliczeń. Gmina Strzegom wnosi o zastosowanie największej możliwej średnicy,
4. do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dozwolone jest wprowadzenie jedynie wód opadowych, wzbronione jest wprowadzanie ścieków bytowych,
5. należy zastosować przyczółki przy przepustach – dla których należy przygotować szczegół techniczny,
6. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

z up. BURMISTRZA
SEKRETARZ GMINY
mgr Iwona Zabawa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a