

Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 01.02.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju”

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00070574 z dnia 2024-01-26

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Proszę o szczegółowe określenie z jakiego materiału oraz w jakiej technologii należy wykonać elementy ozdobne w postaci grzbietów książek umieszczonych na elewacjach.

Odpowiedź:

Wystające grzbiety książek wykonać zgodnie z opisem w projekcie budowlanym i technicznym, to znaczy:

„**Ściany nadziemia** – ściany zewnętrzne w poziomie parteru (ponad cokołem) – ocieplić warstwą styropianu fasadowego klasy min. EPS100 o zasadniczej grubości warstwy 20cm. W miejscach likwidowanych wnęk nad-i podokiennych dodatkowa warstwa docieplenia gr.12 cm. W miejscach imitacji wystających grzbietów książek – dodatkowe pasy ocieplenia gr. 5 cm.(...) Na całej powierzchni ocieplenia wykonać obrzutkę z kleju zatapiając z niej wzmocnioną siatkę z włókna szklanego o gęstości min. 200g/m2. Finalną warstwę wykończeniową powierzchni ścian stanowić będzie cienkowarstwowy tynk silikonowy o strukturze baranka, uziarnienie 1,5-2mm.”

Zgodnie ze sztuką budowlaną wystające narożniki należy wzmocnić specjalnymi narożnikami tynkarskimi pcv z siatką (do stosowania w systemach dociepleń elewacyjnych). Zgodnie z rysunkami, na tak przygotowanym podłożu należy wykonać malowanie artystyczne. Należy stosować farby silikonowe tego samego producenta, co cały system dociepleń i tynków.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

.....
(kierownik zamawiającego)