




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 001170/20

Nr dokumentu: DZ/141/2020

Wasz Znak:

Data: 27.02.2020r

***Dotyczy: przetargu z publikacją ogłoszenia na Modernizację rozdzielni głównej 0,4 kV
RN-2 kotłowni WP-70 PEC- Gliwice Sp. z o.o.***

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęło pytanie o treści:

XI.

Czy w związku z tym, że niektóre odbiorniki z podsekcji „odbiorów drobnych” są obecnie zasilane z dwóch różnych sekcji rozdzielnic RN-2, rozdzielnica potrzeb własnych RPW-RN2 powinna być również sekcjonowana?

Odpowiedź do części XI: Rozdzielnica RPW-RN2 nie wymaga sekcjonowania. Zgodnie z zapisami Warunków Zamówienia do rozdzielnic tej, oprócz obwodów gniazd i oświetlenia należy wprowadzić pozostałe odbiory 1-fazowe wpięte aktualnie w grupę „Odbiorów drobnych” danej sekcji rozdzielnic RN-2.

Pozostałe „odbiorów drobne”, ale zasilane 3-fazowo takie jak np. „Winda Towarowa” lub „Rozdz. TS-3 Nastawnia” czy „Serwerownia WP-70” należy potraktować jak wszystkie pozostałe odpływy danej sekcji rozdzielnic RN-2 i zasilić każdy z osobna poprzez odpowiednio dobrany rozłącznik typu SL, w ten sposób likwidując podsekcję odbiorów drobnych danej sekcji.

**PREZES Zarządu
DYREKTOR**
PEC - Gliwice Sp. z o.o.
Rudolf Widziński

Mirosław Bywański tel. kont. 32/335 02 54
Renata Uramowska-Słusznik tel. kont. /32/335 0 104.



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN