

Nazwa projektu:				karola miarki 3 OZC PN-eN 12831							
Zestawienie strat pomieszczeń											
Jednostka budynku: 01											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
suszarnia 1/Pokój mieszkalny 16,0 °C 21,1 m² 52,8 m³				536	560	89		1185	323	103	1508
węzeł ciepły/Pokój mieszkalny 16,0 °C 4,8 m² 12,1 m³				659	124	48		830	74	24	904
suszarnia2/Pokój mieszkalny 16,0 °C 21,9 m² 54,6 m³				553	424	91		1068	334	107	1402
pom. gosp./Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,6 m² 29,1 m³				453	630	85	77	1246	198	63	1444
Kondygnacja -1 59,5 m² 148,7 m³				2201	1738	313			930	297	
Jednostka budynku: 3/21											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C 2,2 m² 5,5 m³							32	32	37	0	70
019/Kuchnia 20,0 °C 5,5 m² 13,8 m³				369			68	437	94	30	531
018/Pokój mieszkalny 24,0 °C 2,6 m² 6,6 m³							278	278	49	0	327
021/Pokój mieszkalny 20,0 °C 13,2 m² 33,0 m³				433	134		284	851	225	72	1076
020/Pokój mieszkalny 20,0 °C 14,0 m² 35,0 m³				366	18		208	592	238	76	830
Jednostka budynku: 3/22											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
025/Kuchnia 20,0 °C 5,5 m² 13,7 m³				375	122		45	542	93	30	635
023/Pokój mieszkalny 20,0 °C 15,4 m² 38,5 m³				397	311		163	871	262	84	1133
022/Pokój mieszkalny 20,0 °C 11,8 m² 29,4 m³				395	300		241	936	200	64	1136
024/Łazienka 24,0 °C 2,9 m² 7,3 m³					68		283	351	54	0	406
/pp 20,0 °C 2,2 m² 5,5 m³					43		21	64	37	0	101
Jednostka budynku: 3/23											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
028/Łazienka 24,0 °C 3,2 m² 8,0 m³					72		269	342	59	0	401
026/Pokój mieszkalny 20,0 °C 7,6 m² 19,1 m³				334	162		197	693	130	41	823

029/Kuchnia 20,0 °C      6,1 m²      15,3 m³	400	139		2	541	104	33	645
027/Pokój mieszkalny 20,0 °C      10,1 m²      25,3 m³	397	202		64	662	172	55	834
030/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,2 m²      35,6 m³	636	366		165	1167	242	116	1409
/pp 20,0 °C      5,1 m²      12,8 m³		95		87	181	87	0	268
Jednostka budynku: 3/24								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
033/Kuchnia 20,0 °C      5,7 m²      14,3 m³	381	133		39	554	98	31	652
034/Pokój mieszkalny 24,0 °C      2,6 m²      6,6 m³		58		252	310	49	0	359
/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³		38		21	59	37	0	96
031/Pokój mieszkalny 20,0 °C      12,2 m²      30,6 m³	573	334		178	1085	208	67	1293
032/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,7 m²      36,8 m³	378	291		159	828	250	80	1078
Jednostka budynku: 3/1								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³		36		21	57	37	0	94
002/Kuchnia 20,0 °C      5,7 m²      14,3 m³	381	131		39	551	98	31	649
001/Pokój mieszkalny 24,0 °C      2,6 m²      6,6 m³		57		252	308	49	0	358
003/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,7 m²      36,8 m³	378	282		159	818	250	80	1069
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C      12,2 m²      30,6 m³	573	325		178	1076	208	67	1284
Jednostka budynku: 3/2								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
007/Kuchnia 20,0 °C      6,1 m²      15,3 m³	400	136		2	538	104	33	641
006/Pokój mieszkalny 24,0 °C      3,2 m²      8,0 m³		71		269	341	59	0	400
008/Pokój mieszkalny 20,0 °C      10,1 m²      25,3 m³	397	140		64	600	172	55	772
009/Pokój mieszkalny 20,0 °C      7,6 m²      19,1 m³	334	124		196	654	130	41	784
/pp 20,0 °C      5,1 m²      12,8 m³		81		87	167	87	0	254
005/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,2 m²      35,6 m³	636	346		165	1147	242	116	1389
Jednostka budynku: 3/3								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

011/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,7 m³				375		75	451	93	30	544	
010/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,9 m²    7,3 m³						307	307	55	0	362	
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³				36		20	56	37	0	93	
012/Pokój mieszkalny 20,0 °C    15,1 m²    37,9 m³				390	174	177	741	258	82	999	
013/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,0 m²    30,0 m³				402	274	245	920	204	65	1124	
Jednostka budynku: 3/4											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
014/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³				433	293		260	985	225	72	1210
016/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³				369			68	437	94	30	531
015/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³				366	61		200	627	238	76	865
017/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³							278	278	49	0	327
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³							32	32	37	0	70
Jednostka budynku: 02											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
kl. 1-20 p/Pokój mieszkalny 16,0 °C    2,9 m²    7,3 m³					21			21	45	0	66
kl. 21-40 p/Pokój mieszkalny 16,0 °C    2,9 m²    7,3 m³					29			29	45	0	74
/Pokój mieszkalny 16,0 °C    11,6 m²    29,0 m³				343	194			537	178	57	715
/Pokój mieszkalny 16,0 °C    11,6 m²    29,0 m³				343	200			543	178	57	721
Kondygnacja 0 347,5 m²    868,9 m³				11552	5896	0			5898	1673	
Jednostka budynku: 3/25											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					31		18	49	37	0	87
119/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³				369	51		51	471	94	30	565
118/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³					66		240	306	49	0	356
121/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³				433			363	796	225	72	1021
120/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³				366			251	617	238	76	855
Jednostka budynku: 3/26											

Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
125/Kuchnia	20,0 °C	5,5 m²	13,7 m³	375			90	465	93	30	559
123/Pokój mieszkalny	20,0 °C	15,4 m²	38,5 m³	397			277	673	262	84	935
122/Pokój mieszkalny	20,0 °C	11,8 m²	29,4 m³	395			334	730	200	64	930
124/Łazienka	24,0 °C	2,9 m²	7,3 m³		4		320	324	54	0	378
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		12		18	30	37	0	67
Jednostka budynku: 3/27											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
128/Łazienka	24,0 °C	3,2 m²	8,0 m³				314	314	59	0	373
126/Pokój mieszkalny	20,0 °C	7,6 m²	19,1 m³	334	23		216	574	130	41	704
129/Kuchnia	20,0 °C	6,1 m²	15,3 m³	400			51	451	104	33	555
127/Pokój mieszkalny	20,0 °C	10,1 m²	25,3 m³	397	5		132	533	172	55	705
130/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,2 m²	35,6 m³	636			282	918	242	116	1160
/pp	20,0 °C	5,1 m²	12,8 m³		11		107	117	87	0	204
Jednostka budynku: 3/28											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
133/Kuchnia	20,0 °C	5,7 m²	14,3 m³	381	51		55	487	98	31	585
134/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,6 m²	6,6 m³		66		240	306	49	0	356
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		31		19	50	37	0	87
131/Pokój mieszkalny	20,0 °C	12,2 m²	30,6 m³	573			281	854	208	67	1062
132/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,7 m²	36,8 m³	378			267	645	250	80	895
Jednostka budynku: 3/5											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		31		19	50	37	0	87
102/Kuchnia	20,0 °C	5,7 m²	14,3 m³	381	51		55	487	98	31	585
101/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,6 m²	6,6 m³		66		240	306	49	0	356
103/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,7 m²	36,8 m³	378			267	645	250	80	895

104/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,2 m²    30,6 m³	573			281	854	208	67	1062
Jednostka budynku: 3/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
107/Kuchnia 20,0 °C    6,1 m²    15,3 m³	400			51	451	104	33	555
106/Pokój mieszkalny 24,0 °C    3,2 m²    8,0 m³				314	314	59	0	373
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,1 m²    25,3 m³	397	5		132	533	172	55	705
109/Pokój mieszkalny 20,0 °C    7,6 m²    19,1 m³	334	24		215	574	130	41	703
/pp 20,0 °C    5,1 m²    12,8 m³		11		107	118	87	0	204
105/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,2 m²    35,6 m³	636			282	918	242	116	1160
Jednostka budynku: 3/7								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
111/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,7 m³	375			90	465	93	30	559
110/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,9 m²    7,3 m³		2		319	321	55	0	376
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³		12		-5	6	37	0	44
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C    15,1 m²    37,9 m³	390			272	662	258	82	920
113/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,0 m²    30,0 m³	402			339	741	204	65	945
Jednostka budynku: 3/8								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
114/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³	433			363	796	225	72	1021
116/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³	369	51		51	471	94	30	565
115/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³	366			251	617	238	76	855
117/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³		66		240	306	49	0	356
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³		31		18	50	37	0	87
Jednostka budynku: 03								
<b>Kondygnacja 1</b> <b>318,5 m²    796,2 m³</b>	<b>10867</b>	<b>704</b>	<b>0</b>			<b>5453</b>	<b>1559</b>	
Jednostka budynku: 3/10								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL

207/Kuchnia 20,0 °C    6,1 m²    15,3 m³				400		51	451	104	40	555	
206/Pokój mieszkalny 24,0 °C    3,2 m²    8,0 m³						314	314	59	0	373	
208/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,1 m²    25,3 m³				397	5	132	534	172	66	705	
209/Pokój mieszkalny 20,0 °C    7,6 m²    19,1 m³				334	25	215	575	130	50	705	
/pp 20,0 °C    5,1 m²    12,8 m³					12	107	118	87	0	205	
205/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,2 m²    35,6 m³				636		282	918	242	139	1160	
Jednostka budynku: 3/11											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
211/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,7 m³				375			90	465	93	36	559
210/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,9 m²    7,3 m³					2		319	321	55	0	376
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					12			12	37	0	50
212/Pokój mieszkalny 20,0 °C    15,1 m²    37,9 m³				390			272	662	258	99	920
213/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,0 m²    30,0 m³				402			339	741	204	78	945
Jednostka budynku: 3/12											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
214/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³				433			363	796	225	86	1021
216/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³				369	60		51	479	94	36	573
215/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³				366			251	617	238	91	855
217/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³					73		240	313	49	0	362
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					36		18	55	37	0	92
Jednostka budynku: 3/29											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					36		18	54	37	0	92
219/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³				369	59		51	479	94	36	573
218/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³					73		240	313	49	0	362
221/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³				433			363	796	225	86	1021
220/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³				366			251	617	238	91	855
Jednostka budynku: 3/30											

Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
225/Kuchnia	20,0 °C	5,5 m²	13,7 m³	375			90	465	93	36	559
223/Pokój mieszkalny	20,0 °C	15,4 m²	38,5 m³	397			277	673	262	100	935
222/Pokój mieszkalny	20,0 °C	11,8 m²	29,4 m³	395			334	730	200	77	930
224/Łazienka	24,0 °C	2,9 m²	7,3 m³		4		320	324	54	0	378
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		12		18	31	37	0	68
Jednostka budynku: 3/31											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
228/Łazienka	24,0 °C	3,2 m²	8,0 m³				314	314	59	0	373
226/Pokój mieszkalny	20,0 °C	7,6 m²	19,1 m³	334	25		216	575	130	50	705
229/Kuchnia	20,0 °C	6,1 m²	15,3 m³	400			51	451	104	40	555
227/Pokój mieszkalny	20,0 °C	10,1 m²	25,3 m³	397	5		132	533	172	66	705
230/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,2 m²	35,6 m³	636			282	918	242	139	1160
/pp	20,0 °C	5,1 m²	12,8 m³		11		107	118	87	0	205
Jednostka budynku: 3/32											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
233/Kuchnia	20,0 °C	5,7 m²	14,3 m³	381	59		55	495	98	37	593
234/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,6 m²	6,6 m³		73		240	313	49	0	362
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		36		19	55	37	0	92
231/Pokój mieszkalny	20,0 °C	12,2 m²	30,6 m³	573			281	854	208	80	1062
232/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,7 m²	36,8 m³	378			267	645	250	96	895
Jednostka budynku: 3/9											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		36		-4	32	37	0	69
202/Kuchnia	20,0 °C	5,7 m²	14,3 m³	381	60		55	495	98	37	593
201/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,6 m²	6,6 m³		73		240	313	49	0	362
203/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,7 m²	36,8 m³	378			267	645	250	96	895

204/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,2 m²    30,6 m³	573			281	854	208	80	1062
Jednostka budynku: 04								
<b>Kondygnacja 2</b> <b>318,5 m²    796,2 m³</b>	<b>10867</b>	<b>789</b>	<b>0</b>			<b>5453</b>	<b>1871</b>	
Jednostka budynku: 3/13								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³		43		1	44	37	0	82
302/Kuchnia 20,0 °C    5,7 m²    14,3 m³	381	71		55	507	98	37	605
301/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³		82		240	322	49	0	371
303/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,7 m²    36,8 m³	378			267	645	250	96	895
304/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,2 m²    30,6 m³	573			281	854	208	80	1062
Jednostka budynku: 3/14								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
307/Kuchnia 20,0 °C    6,1 m²    15,3 m³	400			51	451	104	40	555
306/Pokój mieszkalny 24,0 °C    3,2 m²    8,0 m³				314	314	59	0	373
308/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,1 m²    25,3 m³	397	7		132	536	172	66	707
309/Pokój mieszkalny 20,0 °C    7,6 m²    19,1 m³	334	35		215	585	130	50	715
/pp 20,0 °C    5,1 m²    12,8 m³		17		107	123	87	0	210
305/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,2 m²    35,6 m³	636			282	918	242	139	1160
Jednostka budynku: 3/15								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
311/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,7 m³	375			90	465	93	36	559
310/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,9 m²    7,3 m³		2		319	322	55	0	376
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³		17		17	35	37	0	72
312/Pokój mieszkalny 20,0 °C    15,1 m²    37,9 m³	390			272	662	258	99	920
313/Pokój mieszkalny 20,0 °C    12,0 m²    30,0 m³	402			339	741	204	78	945
Jednostka budynku: 3/16								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL



314/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³				433		363	796	225	86	1021	
316/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³				369	71	51	491	94	36	585	
315/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³				366		251	617	238	91	855	
317/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³					82	240	322	49	0	371	
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					43	18	62	37	0	99	
Jednostka budynku: 3/33											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					43		18	62	37	0	99
319/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,8 m³				369	71		51	491	94	36	584
318/Pokój mieszkalny 24,0 °C    2,6 m²    6,6 m³					82		240	322	49	0	371
321/Pokój mieszkalny 20,0 °C    13,2 m²    33,0 m³				433			363	796	225	86	1021
320/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,0 m²    35,0 m³				366			251	617	238	91	855
Jednostka budynku: 3/34											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
325/Kuchnia 20,0 °C    5,5 m²    13,7 m³				375			90	465	93	36	559
323/Pokój mieszkalny 20,0 °C    15,4 m²    38,5 m³				397			277	673	262	100	935
322/Pokój mieszkalny 20,0 °C    11,8 m²    29,4 m³				395			334	730	200	77	930
324/Łazienka 24,0 °C    2,9 m²    7,3 m³					5		320	325	54	0	379
/pp 20,0 °C    2,2 m²    5,5 m³					17		18	36	37	0	73
Jednostka budynku: 3/35											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
328/Łazienka 24,0 °C    3,2 m²    8,0 m³							314	314	59	0	373
326/Pokój mieszkalny 20,0 °C    7,6 m²    19,1 m³				334	35		216	585	130	50	715
329/Kuchnia 20,0 °C    6,1 m²    15,3 m³				400			51	451	104	40	555
327/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,1 m²    25,3 m³				397	7		132	535	172	66	707
330/Pokój mieszkalny 20,0 °C    14,2 m²    35,6 m³				636			282	918	242	139	1160
/pp 20,0 °C    5,1 m²    12,8 m³					16		107	123	87	0	209
Jednostka budynku: 3/36											

Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
333/Kuchnia	20,0 °C	5,7 m²	14,3 m³	381	71		55	507	98	37	604
334/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,6 m²	6,6 m³		82		240	322	49	0	371
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³		43		19	62	37	0	99
331/Pokój mieszkalny	20,0 °C	12,2 m²	30,6 m³	573			281	854	208	80	1062
332/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,7 m²	36,8 m³	378			267	645	250	96	895
Jednostka budynku: 05											
Kondygnacja 3											
318,5 m² 796,2 m³				10867	945	0			5453	1871	
Jednostka budynku: 3/17											
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
/pp	20,0 °C	2,2 m²	5,5 m³	123	65		-4	184	37	0	221
402/Pokój mieszkalny	20,0 °C	5,7 m²	14,3 m³	716	107		-7	816	98	37	914
401/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,6 m²	6,6 m³	150	110		189	450	49	0	499
403/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,7 m²	36,8 m³	1137			126	1264	250	96	1514
404/Pokój mieszkalny	20,0 °C	12,2 m²	30,6 m³	1297			147	1444	208	80	1652
Jednostka budynku: 3/18											
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
407/Kuchnia	20,0 °C	6,1 m²	15,3 m³	746			-13	733	104	40	837
406/Pokój mieszkalny	24,0 °C	3,2 m²	8,0 m³	173			256	428	59	0	488
408/Pokój mieszkalny	20,0 °C	10,1 m²	25,3 m³	931	16		33	980	172	66	1152
409/Pokój mieszkalny	20,0 °C	7,6 m²	19,1 m³	756	76		137	970	130	50	1100
/pp	20,0 °C	5,1 m²	12,8 m³	273	36		56	365	87	0	452
405/Pokój mieszkalny	20,0 °C	14,2 m²	35,6 m³	1456			130	1586	242	139	1828
Jednostka budynku: 3/19											
Numer / Opis			ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
411/Kuchnia	20,0 °C	5,5 m²	13,7 m³	691			32	723	93	36	817
410/Pokój mieszkalny	24,0 °C	2,9 m²	7,3 m³	161	4		265	430	55	0	484

/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³	123	38			-5	155	37	0	192
412/Pokój mieszkalny 20,0 °C      15,1 m²      37,9 m³	1171				127	1298	258	99	1556
413/Pokój mieszkalny 20,0 °C      12,0 m²      30,0 m³	1066				216	1282	204	78	1486
Jednostka budynku: 3/20									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
414/Pokój mieszkalny 20,0 °C      13,2 m²      33,0 m³	1159			229	1388	225	86	1612	
416/Kuchnia 20,0 °C      5,5 m²      13,8 m³	692	107		-9	790	94	36	884	
415/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,0 m²      35,0 m³	1088			118	1205	238	91	1443	
417/Pokój mieszkalny 24,0 °C      2,6 m²      6,6 m³	150	110		189	450	49	0	499	
/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³	123	65		-4	184	37	0	221	
Jednostka budynku: 3/37									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³	123	65		-4	183	37	0	221	
419/Kuchnia 20,0 °C      5,5 m²      13,8 m³	692	107		-9	790	94	36	884	
418/Pokój mieszkalny 24,0 °C      2,6 m²      6,6 m³	150	110		189	450	49	0	499	
421/Pokój mieszkalny 20,0 °C      13,2 m²      33,0 m³	1159			229	1388	225	86	1612	
420/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,0 m²      35,0 m³	1088			118	1205	238	91	1443	
Jednostka budynku: 3/38									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
425/Kuchnia 20,0 °C      5,5 m²      13,7 m³	691			32	723	93	36	817	
423/Pokój mieszkalny 20,0 °C      15,4 m²      38,5 m³	1190			130	1320	262	100	1581	
422/Pokój mieszkalny 20,0 °C      11,8 m²      29,4 m³	1048			214	1261	200	77	1461	
424/Łazienka 24,0 °C      2,9 m²      7,3 m³	161	7		266	434	54	0	488	
/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³	123	38		-4	156	37	0	194	
Jednostka budynku: 3/39									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
428/Łazienka 24,0 °C      3,2 m²      8,0 m³	173			256	428	59	0	488	
426/Pokój mieszkalny 20,0 °C      7,6 m²      19,1 m³	756	76		138	970	130	50	1100	

429/Kuchnia 20,0 °C      6,1 m²      15,3 m³	746			-13	733	104	40	837
427/Pokój mieszkalny 20,0 °C      10,1 m²      25,3 m³	931	16		33	980	172	66	1152
430/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,2 m²      35,6 m³	1456			130	1586	242	139	1828
/pp 20,0 °C      5,1 m²      12,8 m³	273	35		56	364	87	0	451
Jednostka budynku: 3/40								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
433/Kuchnia 20,0 °C      5,7 m²      14,3 m³	716	107		-7	816	98	37	914
434/Pokój mieszkalny 24,0 °C      2,6 m²      6,6 m³	150	110		189	450	49	0	499
/pp 20,0 °C      2,2 m²      5,5 m³	123	65		-4	184	37	0	221
431/Pokój mieszkalny 20,0 °C      12,2 m²      30,6 m³	1297			147	1444	208	80	1652
432/Pokój mieszkalny 20,0 °C      14,7 m²      36,8 m³	1137			126	1264	250	96	1514
Jednostka budynku: 06								
<b>Kondygnacja 4</b> <b>318,5 m²      796,2 m³</b>	<b>28363</b>	<b>1473</b>	<b>0</b>			<b>5453</b>	<b>1871</b>	