

ŁAWA:

- PRZYJĘTA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA:
  -',20m p.p.t. (89,40m n.p.m.)
- POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU KLASY C8/'0 MIN. 10cm
- OSIE ŚCIAN TYCZYĆ GEODEZYJNIE
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ
- WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ POZIOMĄ I PIONOWĄ
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH Z BETONU KLASY MIN. C16/20 NA ZAPRAWIE CEM. MARKI 10 DO WYSOKOŚCI IZOLACJI POZIOMEJ
- WEWNĘTRZNY ZASYP OD POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW DO POZIOMU PŁYTY BETONOWEJ WYKONAĆ Z GRUNTÓW SYPKICH MINERALNYCH WARSTWAMI O MIĄŻSZOŚCI 25÷30CM ZAGĘSZCZANYMI MECH. DO STOPNIA Is=0,97.
- UMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ORAZ UZIOM ODCZYTAĆ Z ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

Beton:	C20/25
Kruszywo:	dK16mm
Otulina:	5 cm
Stal zbojeniowa:	A-IIIN (B500SP)
	A-I (St3SX)

SPOSÓB ZBROJENIA NAROŻY ŁAW ŻELBETOWYCH - RZUT Z GÓRY



L-1 - 60x35cm



T-1 - 24x24cm



PRACOWNIA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski ul. Śliwowa 10, 87-100 Toruń		
Inwestor	Gmina Chełmża ul. Wodna 2 87-140 Chełmza	
Adres Inwestycji	działka 108/3 gm. Chełmża, obręb 0017 Nawra, jednostka ewidencyjna 041502_2.	
Nazwa Inwestycji	„Budowa budynku, świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 108/3 w miejscowości Nawra, gm. Chełmża"	
Projektant imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
mgr inż. Jan Milewski	konstrukcyjno-budowlana GT-8346/III/77/TO/77	
Skala 1:100	Data opr. XI.2020	Nr rysunku K01

RZUT FUNDAMENTÓW