

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1 c
tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

Trzebnica dnia 10.03.2022 r

Do wszystkich uczestników przetargu

Znak sprawy: DTiZP/200/6/2022

Wyjaśnienie nr 2 do SWZ

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1331 D Ujeździec Wielki – Domanowice – Etap IV”.

Wyjaśnienie nr 2

Pytanie nr 1

Z uwagi na rozbieżności między konstrukcjami wskazanymi na przekrojach normalnych i Opisach Technicznych, prosimy o jednoznaczne wskazanie poszczególnych konstrukcji wraz z korektą przedmiarów w zakresie korytowania i konstrukcji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że prawidłowe warstwy zostały zawarte w Opisie Technicznym oraz są wskazane w przedmiarach dla odcinka nr 1 i odc. nr 2 w pozycjach: 4 d.2, 6 d.2, 8 d.2.

Pytanie nr 2

Prosimy o jednoznaczne wskazanie konstrukcji zjazdów. Przedmiary opisują zarówno nawierzchnię bitumiczną jak i z tłuczni kamiennego. Opis techniczny wskazuje na zjazdy tylko w konstrukcji bitumicznej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy zastosować nawierzchnię bitumiczną na szerokości pobocza, tj 1 m, natomiast pozostała część do granicy powinna być wykonana z tłuczni kamiennego.

Pytanie nr 3

Opis przedmiotu zamówienia SWZ nie ujmuje elementów technicznych drogi - barieroporęczy. Ujęte są one w przedmiarze dla odcinka 0+000-0+251,59. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że dla odcinka od km 0+000 do km 0+251,59 nie będą zastosowane barieroporęcze U-11b. W związku z powyższym pozycji w przedmiarze nr 30 d.5 nie należy uwzględniać.

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o zastosowanie w/w zmiany przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak