



**POLSKI
ŁAD**



Miłosław, dn. 23.03.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Miłosław
ul. Wrzesińska 19
62-320 Miłosław

IŚR.271.ZP.4.2023

**Wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „**Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu**”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o dokładne wyszczególnienie rodzaju wykończenia posadzek w konkretnych pomieszczeniach rozbudowy szkoły.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że w toaletach wykończeniem posadzek będą płytki, w pomieszczeniach lekcyjnych oraz magazynach podręcznych wykończeniem będzie wykładzina PCV natomiast w kotłowni oraz w korytarzu wykończeniem posadzek będą płytki gresowe.

Pytanie 2

1. Proszę o podanie parametrów wełny, pozycja w przedmiarze 34.

2. Proszę o podanie ilości wylazów poddaszowych.

Odpowiedź 2

1. Wełna gr. 30 cm wybrana przez wykonawcę, spełniająca obowiązujące wymagania dla współczynnika λ .

2. Jeden właz.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

SEKRETARZ GMINY MIŁOSŁAW
(-) Anita Kraska