



GMINA LUBENIA
271/20/2023
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie

Lubenia dnia 21.08.2023 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne Nr 271/20/2023- „Rozwój infrastruktury Gminy Lubenia.

W odpowiedzi na złożone zapytanie dotyczące treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Rozwój infrastruktury Gminy Lubenia**” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Gmina Lubenia przedstawia treść przesłanych zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pytania

Zadanie 1

1. Pytanie: Sufit podwieszany ma być wykonany z pełnej płyty perforowanej czy kasetonowy?

Zadanie 3

2. Czy Załącznik nr 9 c do SWZ należy składać wraz z ofertą, czy na późniejszym etapie (dot. zad. 3)?

Odpowiedzi

Zadanie 1

1. Zgodnie z załączoną dokumentacją załącznik o nazwie 22055_MWM_PP_AW_100_02_001_RZUT SUFITU w jednym pomieszczeniu sufit ma być wykonany z płyty G-K o odpowiedniej odporności ogniowej, w pozostałych pomieszczeniach sufit kasetonowy systemowy

Zadanie 3

1. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający NIE dokonuje modyfikacji SWZ .



**POLSKI
ŁĄD**



Znak sprawy: **271/20/2023**

Gmina Lubenia

Wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część SWZ.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Pozostaje **25.08.2023** r. do godz. **09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. **09:10**, w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Otrzymują:

1. Wykonawcy pobierający SWZ.
2. www.bip.lubenia.pl
3. https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
4. A/a.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Adam Skoczyła