

Świątajno, dnia 23.04.2024 r.

Gmina Świątajno
ul. Grunwaldzka 15
12-140 Świątajno

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie”.

Pytanie 1.

Czy dopuszczalne jest zastosowanie konstrukcji pod fotowoltaikę w układzie paneli 4 poziomo?

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji w układzie 4 panele poziomo.

Pytanie 2.

Przy tej wielkości instalacji zaleca się stosowanie optymalizatorów 2:1 czyli jeden optymalizator na dwa ogniwa. Czy inwestor dopuszcza takie rozwiązanie rekomendowane przez producenta ?

Odpowiedź: Optymalizacja jak w projekcie.

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świątajno

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu