

UG.271.03.2021

Dotyczy postępowania: **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Troszyn”**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracam się z prośbą o umożliwienie zastosowania potencjalnym wykonawcom inwerterów o mocy od 12kVA. Wskazane w dokumentacji na lokalizację w Troszynie i Dzbeninie inwertery o mocy 12,5kVA faworyzują tylko jednego producenta inwerterów.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia mocy generowanej inwerterów wskazanych w dokumentacji projektowej tj. 12,5kVA, natomiast dopuszcza zastosowanie dwóch inwerterów o mocach np. 7,5kVA i 5kVA.

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Edwin Mierzejewski*