

Kalisz dn. 09.11.2021 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: PW.ZP-2/X/2021 postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Krytej Pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20a wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem w formule zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie: "Czy dopuszczalne jest zastosowanie niecek basenowych w postaci kompletnego systemu (od jednego producenta) składającego się z: Paneli ściennych pokrytych (laminowane) powłoką PVC w procesie produkcji. Panele ścienne wykonane ze stali Magnelis®, która posiada odporność na korozję w atmosferach zawierających chlorki lub amoniak, czego potwierdzeniem jest uzyskanie klasy C5 (odporność równoważna do stali nierdzewnej) zgodnie z europejską normą SS-EN ISO 12944 – potwierdzone przez niezależny Szwedzki Instytut Badań Technicznych Proces laminowania i prefabrykacji stanowi część procesu produkcyjnego u producenta. Konstrukcja jest skręcana, samonośna i kompletna. Konstrukcja nośna jest wykonana ze stali Magnelis®. Dno z dwuwarstwowej membrany PCV z siatką poliestrową o grubości 2,0 mm. Jest to rozwiązanie porównywalne z rozwiązaniem z PFU dające możliwość obniżenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania niecek basenowych w zaproponowanym systemie (od jednego producenta) z wykorzystaniem stali Magnelis®. Rozwiązanie to nie spełnia wymaganych parametrów równoważności zawartych w PFU pkt. 4.2, tabela „Minimalne parametry równoważności” pkt. 3, 4, 12.

PREZES ZARZĄDU

Michał Jackowski