

Znak sprawy: MOPS.DZP.322.3.30/2020

Gdynia, dnia 07.01.2021 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 67a w Gdyni**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

#### **Pytanie 1**

Według rzutów parteru i piętra. Na różowo są zaznaczone "zabudowy stałe - meble". Proszę o wyjaśnienie czy należy ująć je w ofercie. Jeżeli tak to proszę o szczegółowe rysunki tych mebli które mają być ujęte w ofercie

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie powyższego pytania w dniu 05.01.2021 r.

#### **Pytanie 2**

Proszę o przesłanie zestawienia stolarki która ma zostać przyjęta do oferty , Ponieważ z dokumentacji nie wynika jakie dokładnie mają spełniać parametry oraz ile drzwi jest wymienianych

#### **Odpowiedź:**

Zamówienie obejmuje następujące zestawienie stolarki:

- 1) Drzwi stalowe antywłamaniowe klasy C i p.poż EI60 białe z wyposażeniem standardowym wewnętrzne o wymiarach 100x200 cm z ościeżnicą – 1 szt.,
- 2) Drzwi płycinowe wytłaczane wewnętrzne białe typ D 5 oszklone o wym. 80x203 cm – 1 szt.,
- 3) Drzwi płytowe wewnątrzlokalowe w ramie z drzewa iglastego lakierowane, białe pełne o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm – 2 szt. ,
- 4) Drzwi płytowe wewnątrzlokalowe w ramie z drzewa iglastego lakierowane, białe z przeszkleniem w górnej części o szerokości w świetle ościeżnicy 80 cm – 2 szt.

#### **Pytanie 3**

Proszę o podanie szczegółowych parametrów dla wykładziny PCV typu tarkett

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wykładzina PCV typu tarkett spełniała następujące parametry:

Wykładzina elastyczna homogeniczna winylowa o wadze 2790g/m<sup>2</sup> układana z rolki o następujących właściwościach:

- 1) odporna na działanie kwasów, detergentów i tłuszczów,
- 2) odporna na krzesła na rolkach ISO 4918/EN 425,
- 3) trwałość kolorów – EN-ISO105-B02 – Metoda 3; niebieska skala minimum 6,
- 4) Bakteriostatyczna – tak,
- 5) Antypoślizgowość R9,
- 6) Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych EN-ISO 717-2<5 dB,
- 7) Certyfikowana,
- 8) Warstwa ochronna min 2,00 mm,
- 9) Klasa obiektowa:34

#### **Pytanie 4**

Proszę o podanie szczegółowe parametry jakie mają spełniać materiały:

- płytki ściennie
- płytki podłogowe
- farby na ścianę i sufity

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione materiały spełniały następujące parametry:

##### Płytki ściennie kamionkowe 20x20

- Mrozoodporność – niewymagana
- Antypoślizgowość – nie
- Wodoodporna - tak.

##### Płytki gresowe 30x30 na posadzki

- Mrozoodporność – nie wymagana
- Impregnacja – tak
- Antypoślizgowa (norma DIN 51 130) – R11)
- Nasiąkliwość wodna % PN-EN ISO 10545-3 E  $\leq 0,5$
- Wytrzymałość na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 – min.35
- Klasa ścieralności PEI IV

##### Farba na sufity - emulsyjna biała

- Dobra siła krycia
- zwiększona odporność na kurz i brud
- Trwałość koloru w czasie

##### Farba na ściany – emulsyjna akrylowa

- Dobra siła krycia farby
- Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia
- Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
- Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 2
- Trwałość koloru w czasie.

Kolory płytek oraz farb ściennych do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

##### Farba olejno ftalowa

- spełniająca wymagania pomieszczeń użyteczności publicznej i służby zdrowia
- trudno zapalna powłoka - klasa palności D-s1, d0
- odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne
- trwałe i żywe kolory
- dobra siła krycia

#### **Pytanie 5**

Czy inwestor posiada projekt budowlany lub dokumentacje techniczną gdzie szczegółowo jest opisany zakres do wykonania oraz parametry materiałów które mają być wbudowane lub wykorzystane przy wykonywaniu inwestycji

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada projektu budowlanego.

*Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej*