

Dobrzyca, dn. 02.09.2019 r.

12/2019

**Gmina Dobrzyca
Rynek 14
63 – 330 Dobrzyca**

dot. warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej w Koźmińcu, dz. ozn. nr geod. 217/1

1. Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy sp. z o.o. wyraża wstępną zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego do celów socjalno – bytowych oraz p. poż. do działki w Koźmińcu, dz. nr 217/1 do gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Koźminiec.

2. Gmina Dobrzyca wykona przyłącze wodociągowe na własny koszt. Budowa przyłącza do gminnej sieci wodociągowej powinna nastąpić przez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN 100 znajdującej się w pasie drogowym po drugiej stronie ulicy za pomocą nawiertki 100/50. Podłączenie do pomieszczenia gospodarczego wykonać poprzez ułożenie rury PE DN 63 w uprzednio wykonanym wykopie, zaworem przelotowym Ø 50, wodomierzem Ø 25, zaworem antyskażeniowym 1 m za ścianą.

UWAGA!!! Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy sp. z o.o. zapewnia na potrzeby sp,ocjalno – bytowe i p. poż wyłącznie ciśnienie sieciowe (3,5 – 3,8 atm).

Całość robót należy wykonać z materiałów posiadających aprobatę Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie i dopuszczonych przez Państwowy Zakład Higieny.

3. Jeden egzemplarz projektu przyłącza należy dostarczyć do siedziby spółki. Po zakończeniu prac **należy sporządzić inwentaryzację przyłącza wodociągowego** i jeden egzemplarz dostarczyć do siedziby spółki, *co będzie stanowić podstawę do wydania wodomierza i podpisania umowy na dostawę wody.*

4. Inwestor zobowiązany jest uzyskać wymagane przepisami prawa stosowne formalności (zgody właścicieli działek na ich zajęcie i wbudowanie urządzeń).

Całość robót należy prowadzić pod nadzorem konserwatora wodociągu Pana Henryka Michalskiego – tel. 603795804. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rur inwestor zobowiązany jest zawiadomić konserwatora w celu zamontowania nawiertki.

5. Ścieki socjalno – bytowe należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

6. Wody opadowe należy odprowadzić powierzchniowo po terenie inwestora.

Prezes Zarządu

mgr inż. Agnieszka Wachońska