



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. 71 316 61 67; 71 316 61 68 [www.zgk-katy.pl](http://www.zgk-katy.pl)

ZGK/DZP/4540/2021

Kąty Wrocławskie 04.10.2021r.

**Do Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

dotyczy postępowania: **„Remont ogrodzenia stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z remontem drogi dojazdowej oraz opaski wokół budynku SUW w miejscowości Sadków gm. Kąty wrocławskie.”**

znak sprawy: **ZGK/ZAP/26/2021**

Nr ID postępowania: **514458**

#### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1**

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania ujęte w skierowanym przez Wykonawcę Zapytaniu nr 1:

**Pytanie 1:**

*„W specyfikacji jest błędnie podana szerokość panela, powinno być długość 2,5m, proszę o potwierdzenie szerokości panela”*

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający potwierdza szerokość panelu - 2,5m.

**Pytanie 2:**

*„Czy panel powinien być ocynkowany a brama wjazdowa w kolorze RAL 6005?”*

**Odpowiedź 2:**

Tak, siatka panelowa winna być ocynkowana, a brama wjazdowa w kolorze RAL 6005.

**Pytanie 3:**

*„Czym ma być wypełniona brama wjazdowa (panel?,profil?)”*

**Odpowiedź 3:**

Brama wjazdowa winna być wypełniona siatką panelową.

**Pytanie 4:**

*„Jakiej wysokości ma być deska betonowa?”*

**Odpowiedź 4:**

Deska betonowa winna mieć wysokość 20cm.

**Pytanie 5:**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę pustaka betonowego na cokół stalowy?”*

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pustaka betonowego na cokół stalowy.

**Pytanie 6:**

*„Jaka ma być docelowa wysokość ogrodzenia?”*

**Odpowiedź 6:**

Docelowa wysokość ogrodzenia winna wynieść 1,93m (podmurówka + siatka ogrodzeniowa).

**Pytanie 7:**

*„Prosimy o dołączenie do przetargu rzędnych oraz przekroju drogi dojazdowej jak i dróg wewnętrznych”.*

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający nie dysponuje przekrojem drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych. Mapkę z rzędnymi terenu dołączono do odpowiedzi.

**Pytanie 8:**

*„Czy w miejscach jak zaznaczono na mapie lokalizacji (mur betonowy, budynek stajni) należy także wymienić ogrodzenie na nowe? ”*

**Odpowiedź 8:**

W miejscu zaznaczonym na mapie jako mur betonowy, ogrodzenie nie podlega wymianie. Budynek stajni leży poza granicami działki 146/5 i poza zakresem robót objętych niniejszym postępowaniem.

Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania są wiążące i stanowią integralną część zapytania ofertowego oraz udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/514458>

Załącznik:

1) Mapka z rzędnymi terenu

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/514458>

2. ZGK, a/a