



MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.
64-100 Leszno, ul. Saperska 23
Tel. 65/529-90-96 fax. 65/529-96-66
www.mzoleszno.com.pl e-mail: poczta@mzoleszno.com.pl

Leszno, dnia 22 maja 2020 r.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 8

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,
gm. Osieczna.”

Znak sprawy: ZP.PN.06.2020

I. Zamawiający – Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) udziela następujących wyjaśnień na pytania złożone przez Wykonawców w postępowaniu, o którym mowa powyżej:

Pytanie 1: Wizja lokalna wykazała, że konieczne jest wykonanie bruzdy w betonie o dł. około 50m zaś przedmiar mówi o długości 10m. Pytanie; Jaka jest prawidłowa długość bruzdy, którą trzeba wycenić?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją projektową, kanalizację kablową od boksów magazynowych nr 2 (współrzędne X-6406791 Y-5751579) do południowego ogrodzenia (współrzędne X-6406826 Y-5751544) należy wykonać w technice przewiertu sterowanego - kosztorys poz. nr 5 - długość 48 metrów. Przedstawiona długość bruzd - kosztorys poz. nr 6 - dotyczy miejsca wejścia i wyjścia rury osłonowej.

Z kolei kanalizację kablową przez drogę p.poz. składowiska odpadów (współrzędne X-6406671 Y-5751553) do boksów magazynowych nr 2 (współrzędne X-6406696 Y-5751555) należy wykonać techniką odkrywkową - kosztorys poz. nr 2.

Pytanie 2: Ze względu na zauważone rozbieżności parametrów pomiędzy zaprojektowanym systemem a wymaganiami rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (zwłaszcza zagwarantowanie obserwacji miejsca), prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za zgodność z wymaganiami ww. rozporządzenia systemu (zaprojektowanego i wybudowanego według projektu) spoczywa na projektancie.

Zakład Zagospodarowania Odpadów, Trzebania 15, 64-113 Osieczna, tel. 65 528 50 20, fax. 65 528 50 21
NIP 697-20-57-367 REGON 411416981

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000012980
wysokość kapitału zakładowego 50.417.400,00 PLN
udziałowcami Spółki jest 20 samorządów



Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na powyższe zapytanie – pytanie nr 6 z wizji lokalnej.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenie wskazane jako miejsce posadowienia rejestratorów odpowiada wymaganiom zawartym w paragrafie 4 ustęp 4 – 6 ww. rozporządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejsce posadowienia rejestratorów spełnia wymagania zawarte w § 4 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r.

II. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi na pytania będą wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

III. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.