



## GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom  
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516  
strzegom@strzegom.pl [www.strzegom.pl](http://www.strzegom.pl)

---

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

| Wasze pismo z dnia | Znak | Nasz znak               | Data          |
|--------------------|------|-------------------------|---------------|
| -                  | -    | WIIZP.271.21.2022.AJk.5 | 05.12.2022 r. |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „**Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu**”.

W związku z pytaniem skierowanym do Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1:**

Po dokonaniu oględzin w związku z planowanymi pracami remontowymi stwierdzono niewielkie nierówności podłóg, oraz ich lekkie uginanie w czasie chodzenia. Czy Zamawiający podtrzymuje zakres robót i materiałów wykończenia podłóg w pokojach i na korytarzu.

#### **Odpowiedź 1:**

Tak, Zamawiający podtrzymuje zakres robót i materiałów wykończenia podłóg w pokojach i na korytarzu. Należy jednak zastosować zarówno podkład pod panele jak i panele dedykowane na podłogi o nierównej powierzchni i lekko uginające się, posiadające zwiększoną odporność na mogące występować naprężenia eksploatacyjne.

**BURMISTRZ STRZEGOMIA**

Zbigniew Suchyta  
(Kierownik Zamawiającego)