

**Netia S.A.**  
**02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13**

**Warszawa, dn. 05.12.2023r.**

adres do korespondencji:  
**Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej**  
**02-884 Warszawa, ul. Puławska 464**  
**tel. +48 22 352 2000**

**Projektowanie Dróg i Nadzór**

**Kornelia Wąsowska**

**ul. Wiślana 12/6**

**86-300 Grudziądz**

Nasz znak: NTTG-508-6265/23

### **Wywiad branżowy**

Dotyczy: wywiad branżowy w związku z projektem pn.: Budowa drogi pożarowej dla zadania pn. Budowa Delfinka przy ZSO w Grudziądzu.

W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 15.11.2023r. firma Netia S.A., działając w imieniu TOWERLINK POLAND Sp. z o. o. dawniej POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o. o., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu. Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami TOWERLINK POLAND Sp. z o. o., należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń TOWERLINK POLAND Sp. z o. o. prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego.


Informujemy, że sieć firmy TOWERLINK POLAND Sp. z o. o. pokazana na załączniku to kabel światłowodowy FO44560 specyfikacja kabla Z-XOTKtsd 48J (12) Telefonika – kabel biegnie w rurociągu 4x 40HDPE. Rurociąg wł. Towerlink Poland należy na odsłanianym odcinku zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT po zabezpieczeniu rurociągu powinien znajdować się na głębokości 1m.

O zamiarze przystąpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji/rurociągu należy bezwzględnie poinformować Netię z wyprzedzeniem 21-dniowym na adres e-mail nadzory@netia.pl.

Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

**Z poważaniem**

Przedstawiciel Netia S.A.

  
**PAWEŁ TARASKA**

Wszelkich informacji na temat sieci TOWERLINK POLAND Sp. z o. o. udzieli:  
Paweł Taraska tel. +48 504 231 288

