

Zbójno, dn. 27.05.2021 r.

ZPF.271.3.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno-etap III”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

W związku ze złożonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 24.05.2021r. w zakresie konieczności monitorowania urządzeń oczyszczalni ścieków tj. 4 mieszkań, 4 pompy i 2 dmuchawy Wykonawca wnosi o wskazanie producenta sterownika do którego wpięte są wymienione urządzenia oraz o wskazanie protokołu komunikacyjnego.

Odpowiedź:

Producent sterownika – Allen Bradley 1200.

Protokół komunikacyjny zostanie podany wykonawcy po przystąpieniu do prac montażowych, z uwagi na możliwość utraty gwarancji.

Pytanie nr 2:

W związku ze złożonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 24.05.2021r. w zakresie konieczności dostosowania lokalnego systemu sterowania Wykonawca wnioskuję o wskazanie rozwiązania projektowego, na podstawie którego Wykonawca ma zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych do lokalnych rozdzielnic pompowni lub o usunięcie tego wymogu.

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że obiekt objęty zamówieniem nie jest powszechnie dostępny, przebywanie w nim jest związane z przestrzeganiem ściśle określonych przepisów prawa, a jego dostępność jest ograniczona dla osób, u których nie występuje niepełnosprawność Zamawiający nie wymaga dostosowania lokalnego systemu sterowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

