

POZIOM POSADOWIENIA:
- NA POZIOMIE FUND. ISTNIEJĄCYCH
- min. 0.80m PONIŻEJ POZIOMU TERENU





POZIOM ±0.00 = ~94.00 m npm - POZIOM POSADZKI PRZYZIEMIA
POZIOM WODY GRUNTOWEJ - PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA

BETON C20/25
STAŁ ZBROJENIOWA: B500SP
OTULINA:
- od strony gruntu: 5cm
- od wewnątrz: 3cm

UWAGI:

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYM;
- PRZEJŚCIA INSTALACJI SANITARNYCH W RURACH OSŁONOWYCH ZBROJENIE GŁÓWNE FUNDAMENTÓW W NAROŻACH ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD min. 50 średnic prętów łączonych;
- UZIOMY FUNDAMENTÓW ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM PRZYSZPAWAĆ DO ZBROJENIA GŁÓWNEGO FUNDAMENTÓW;
- DNO WYKOPU PODLEGA ODBIOROWI I NADZOROWI GEOTECHNICZNEMU ORAZ POTWIERDZENIEM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY;
- WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA WARSTWIE PODBETONU KLASY MIN. C8/10 (B10) I GRUBOŚCI MIN. 10cm;
- W PRZYPADKU ZALEGANIA W PODŁOŻU GRUNTÓW NIENOŚNYCH NIEBUDOWLANYCH NALEŻY WYBRAĆ JE DO POZIOMU GRUNTÓW NOŚNYCH A RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM;
- FUNDAMENTY PROJEKTOWANE ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI PRĘTAMI #12 POPRZECZ WKLĘJENIE NA GŁĘBOKOŚĆ min.20cm;
- PRZYJĘTO POSADOWIENIE NA WARSTWIE PIASKÓW DROBNYCH o min. Id=0.50;

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	Ø PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRĘTA [cm]	LICZBA SZTUK		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					W 1 POZ.	RAZEM	B500SP	
							Ø6	Ø12
Ława L1 - wykonać x 14								
1h	Ø12	B500SP	100 (h)		4	56		56
2	Ø6	B500SP	120		4	56	67.2	
Ława L2 - wykonać x 41								
1h	Ø12	B500SP	100 (h)		4	164		164
2	Ø6	B500SP	120		4	164	196.8	
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW WG ŚREDNIC [m]							264	220
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							58.61	195.36
MASA RAZEM [kg]							253.97	
NADDATEK NA PRĘTY DODATK. I MONTAŻOWE: 5 %							12.7	
MASA RAZEM Z NADDAWKAMI							266.67	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.
Uwaga. Pręty z indeksem "h" zamawiać w długościach handlowych.
Podane długości z indeksem "h" są długościami tylko do zliczeń. Proszę nie ciąć tych prętów na wymiar !!

PRZEKROJE FUNDAMENTÓW
1:25

OBIEKT: Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Gołańczy o grotę solną (usługi rekreacji) na działce nr 1036/27, obręb 0001 Gołańcz jedn. ewid. 302803_4 Gołańcz			
INWESTOR: MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ ul. Dr. Kowalika 2, 62-130 GOŁAŃCZ		Temat: Przekroje fundamentów - Stan projektowany	
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04		SPRAWDZIŁ: inż. Piotr Krystek WKP/0044/POOK/07	
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Data: 12.2022	Skala: 1:25
		Nr rys: K-03	