


UWAGI

1. Sieć TN-C
2. Schemat RG-2 - rys E -07
3. Instalacje prowadzić na korytkach kablowych oraz w listwach instalacyjnych na tynku
4. Gniazda wtyczkowe szczelne montować na poziomie ok. 1,0 - 1,2 m od posadzki


PROJPRZEMEKO ®

PROJPRZEMEKO Sp. z o.o.
Zamość k/Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1
89-200 Szubin
tel. 052 384 00 25
fax 052 384 00 26


| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres inwestora | Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.<br>ul. Tupadzka 7, 89-210 Drobin | | |
| Zadanie | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gm. Drobin | | |
| Tytuł rysunku | Instalacje gniazd wtyczkowych ogrzewania pomieszczeń | | |
| Branża: Elektryczna | Data realizacji: - | Skala: 1:50 | Nr rysunku: E-04 |
| Projektował: mgr inż. A. Lipiński | Uprawnienia: uprawnienia projektowe branży elektrycznej sieci elektr. -AUB-KZ-7210/47/90 instal. elektr.-UAN-KZ-7210/403/88 izba inżynierów-KUP/IE/1396/01 | Data: 06.2022 | Podpis |
| Opracował | Uprawnienia | Data | Podpis |
| Sprawdził: mgr inż. J. Lipińska | Uprawnienia: up. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. -GP-KZ-7342/110/93 izba inżynierów-KUP/IE/1395/01 | Data: 06.2022 | Podpis |