



Legenda - oświetlenie podstawowe

	BEE-LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1180
	BEE-LIGHT PASTILLA 0425 24W 4K CLD CELL BIA
	BEE-LIGHT CORNFLOWER N0 OPT-FN IP66 GR 740 80 360

Legenda - oświetlenie awaryjne

	Oprawa awaryjna n/t, 3W wyk. E, bez soczewki, wyk. AT, IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP
	Oprawa ewakuacyjna ETS 1W, wyjście ewakuacyjne, IP40, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, należy dobrać odpowiedni piktogram zg. z planem ewakuacji, wyk. AT

- UWAGI
1. Sieć TN- C
  2. Schemat tablicy RG-1 - rys nr E-06
  3. Instalacje prowadzić w listwach instalacyjnych na tynku
  4. Oprawy oraz osprzęt szczelne
  5. Oprawy montować do stropu

<div><div>PROJPRZEMEKO®</div><div></div><div>PROJPRZEMEKO Sp. z o.o. Zamość k/Bydgoszczy, ul. Osiedlowa 1 89-200 Szubin tel. 052 384 00 25 fax 052 384 00 26</div></div>	Nazwa i adres inwestora	Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. ul. Tupadzka 7, 89-210 Drobin		
	Zadanie	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gm. Drobin		
	Tytuł rysunku	Instalacje oświetleniowe		
	Branża	Elektryczna	Data realizacji	Nr rysunku
	Projektował	mgr inż. A. Lipiński	-	E-03
	Opracował	Uprawnienia	Data	Podpis
	Sprawdził	Uprawnienia	Data	Podpis

upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. -GP-KZ-7342/110/93 izba inżynierów-KUPIE/1396/01

upr. instal. elektr. -AUB-KZ-7210/47/90 instal. elektr. -UAN-KZ-7210/403/88 izba inżynierów-KUPIE/1396/01