

Czyżew 11.05.2021r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 pkt 1 , o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214.000 euro pn. „ Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego przedszkola miejsko-gminnego z oddziałem żłobka w Czyżewie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji „
Numer postępowania RG.271. 1 .2021 r , ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP ; Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044783/01 z dnia 30.04.2020r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art.284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zmianami), , zwanej dalej Pzp wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia .

Zapytanie 1

Przęsło linii 110 kV biegnącej wzdłuż ul. Przemysłowej wykonane jest bez obostrzeń, w związku z tym zgodnie z PN-EN 50423-1 nie jest możliwe lokalizowanie pod linią obiektów typu parkingi , place zabaw . Czy Inwestor przewiduje możliwość przebudowy linii WN (wykonanie obostrzeń)

Wyjaśnienie Zamawiającego

Inwestor nie przewiduje przebudowy linii WN . Zgodnie z SWZ – opis przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznacza na realizację projektu przedszkola teren o powierzchni 0,92 ha przy ulicy Przemysłowej .

BURMISTRZ

Anna Bogucka